

竣工验收报告

建设单位名称：安阳市北关区交通运输局

工程项目名称：韩京线罩面工程

竣工验收时间：2025年12月

建设工程竣工验收报告

工程项目名称	韩京线罩面工程		
施工单位名称	河南泰捷建设有限公司		
组织验收部门	安阳市北关区交通运输局		
参加验收部门	北关区交通运输局、监理单位、施工单位		
工程开工时间	2025年9月20日	工程竣工时间	2025年9月24日
工程造价	813600.00元		
工程概况	起点为安阳市北关区柏庄镇西街村,终点为范庄村,途径中华路,西街村至中华路长797.82m,中华路至范庄村长1072.18m,全长1870m,路面宽度为5.5-8m,对原路面拉毛11666.19m ² ,粘贴抗裂贴2092m ² ,喷洒粘层油11666.19m ² ,铺筑5cm厚细粒式沥青混凝土11666.19m ² 。		
竣工验收内容	工程量、质量		
竣工验收结论:	经实地测量局部工程量与合同和投标文件相符(详见工程量签证),质量合格,该工程为合格工程		

注:结论为是否符合相关标准;能否同意使用。

工程名称：韩京线罩面工程

(施工单位的意见)

无质量问题，同意验收。

施工单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章

(合同段监理单位对有关问题的意见)

经对本工程综合验收，工程质量符合规范及设计要求
综合评价：合格，同意竣工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章

(项目法人的意见)

综合评价：合格，同意验收

项目法人代表或授权人（签字）

李奇



单位盖章

竣工验收小组名单

	姓名	职务或职称	所在单位	备注
组 长	崔晓超		北美区交通局	
成 员	王		北京网通	
	王		北美区交通局	
	赵阳		北美区交通运输局	
	高次伟	总监	高次	
	张景河		河南睿捷	
	任静	项目经理	河南睿捷	
	赵晓军		高次	