

服务合同

合同编号：安财磋商采购-2026-26（包1）

甲方：（采购人）：安阳市城市管理局

乙方：（供应商）：河南颍淮建工有限公司

甲、乙双方持安阳市方正招标采购服务有限责任公司 2026 年 6 月 8 日签发的安阳市亮化照明设施政府购买服务项目（包1）（项目编号：安财磋商采购-2026-26）成交通知书，根据磋商文件及其修改补充澄清、响应文件及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、维保范围：

服务范围：本合同所指服务为此次磋商采购的服务，市政路灯亮化照明设施维保服务1。总体服务范围：文峰大道以南（含文峰大道及文峰大道各路口射灯）范围内所有市政路灯照明设施及景观亮化设施的维修保养；具体范围详见磋商文件：附件一《安阳市市政道路路灯照明设施汇总表》及表后备注和附件二：《安阳市市政景观亮化设施汇总表》及表后备注。

注：服务期内甲方新移交、新增路灯亮化照明设施均应纳入路灯照明设施维保范围，自动由乙方无偿承接维保，合同总价款不作调整；所有维修拆除、更换产生的旧灯杆、灯具、电缆、箱变等废旧材料，乙方须分类整理并按甲方要求上交至甲方指定地点，不得私自变卖、处置。

二、服务质量要求及服务期限：

质量要求：符合国家及行业相关规范及甲方要求。

服务质量严格执行国家、行业标准及《安阳市亮化照明设施养护考核

管理办法》。合同生效后1个月内，辖区路灯整体亮灯率修复至97%；光明路（长江大道 - 彰德路）自合同生效起3个月内亮灯率修复至97%。服务期满，市政主干道亮灯率 $\geq 98\%$ 、次干道亮灯率 $\geq 97\%$ 、小街小巷亮灯率 $\geq 96\%$ ，设施整体完好率 $\geq 95\%$ ；景观亮化设施亮灯率、完好率均 $\geq 90\%$ ，未达标按考核规则扣款、追责。

服务期限：服务期限1年。（自2026年7月1日起至2027年6月30日止）

三、承包方式：

该服务项目采取乙方提供主材及辅助材料、人员、机械、车辆、工具、包安全。保质量、包所有风险责任的养护维保承包方式，乙方独立完成成本合同约定的全部维保工作，不得将本项目转包，分包给第三方。

四、合同价款及付款方式：

合同总价款为（人民币）488188.47元（大写：肆拾捌万捌仟壹佰捌拾捌元肆角柒分）

本合同为固定总价合同，不因人工、费用、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

付款方式：项目完成经验收合格后，甲方需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市市直政府采购资金申请表》和《安阳市市直政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市会计核算中心审核确认后按半年支付项目款。

包1中标价为：肆拾捌万捌仟壹佰捌拾捌元肆角柒分，小写：488188.47元。合同期限为一年，每年分两次支付，每半年支付金额，：贰拾肆万肆仟零玖拾肆点贰角肆分，小写244094.24元，验收合格起一个月内依据

考核结果进行实际支付（因非单位原因造成不能按时支付的情况除外）。

五、履约保证金：无。

六、包 1 亮化照明设施服务内容和 service 要求：（备注：1. 依据磋商文件、《安阳市亮化照明设施养护考核管理办法》、路灯照明设施维保服务考核要求及景观亮化设施维保服务考核要求进行服务考核。包 1 包含路灯照明设施维保服务和景观亮化设施维保服务。2. 包 1 至少需配备专职服务人员 9 人。运行过程中，如果乙方服务人员和车辆未达到磋商文件要求，甲方有权单方解除合同。）

乙方责任界定：

（一）日常管理工作

1. 包括管辖范围道路亮化照明设施的养护和日常事务管理等。

2. 110、媒体、市长热线、群众来电、数字化报单等诉求件的办理，应由专人负责协调处理，并在规定时间内向业主反馈处理情况。

3. 做好各类资料、台账的整理，每周（含节假日）汇总上报上周设施维修统计报表等。

4. 维护生产现场管理，以及质量、安全文明施工管理。

5. 加强对亮化照明设施的监督管理，发现问题及时处理达到 5 个百分点：亮灯率 100%、处置率 100%、建档率 100%、设施完好率 100%、洁净率 100%及安全文明施工。

6. 定期对作业人员进行安全培训，作业人员必须持有效证件上岗，严格按操作规程作业。本包须配备专职服务人员不少于 9 人，持证电工不少于 6 人。

7. 从业人员作业期间，必须穿戴安全防护用品。

8. 作业电工及项目经理不得随意更换，如需更换必须提前一个月到甲

方书面报备，并经甲方书面同意。

9. 乙方应明确项目负责人，专人负责与甲方工作对接。

(二) 亮化照明设施的维修保养工作

1. 对路灯、亮化照明设施箱变、台变及控制箱要做好检查、保养工作，并做好记录。

高压电缆、高压开关、变压器等高压带电设施以外的所有箱变工作内容：包括箱体、门、锁、箱变台变、护栏、防鼠网、卫生打扫等箱变配套设施的维修维护管理工作（高压除外），都由乙方维修维护、更新更换、补装。

2. 应对亮化照明灯杆、灯架、灯具、灯柱进行维修、校正。

3. 乙方负责中标区域灯杆、箱变、台变标牌的管理、维护及补装，对服务期内新移交道路灯杆、箱变、台变进行标牌的制作及安装。应按甲方要求制作（尺寸：灯杆 12X15、箱变及台变 20X30，全部采用铝质材料，字体压制喷涂）。其他道路依据甲方需求制作并安装。

4. 灯杆、灯具、灯罩要整洁、完整；箱变、台变、控制柜护栏内无杂草、无垃圾，黄土裸露处进行硬化（绿地除外）；箱体内保持整洁且乙方应保证灯杆、箱变等亮化照明设施无广告、乱涂乱画、悬挂物、杂物、飞线等，发现箱体美化损坏或脱落及时维修。

5. 各种亮化照明设施器材，金属外壳、变压器、照明控制箱、金属铁杆、电缆外壳、金属钢管等都应按地段经常检查接地是否完整、良好，确保亮化照明设施用电安全。

亮化照明设施养护的内容和要求：

(一) 养护内容

(1) 亮化照明设施日常巡查、维修、维护及更换、用电安全检查等工

作。

(2) 电缆故障查找、处理及修复，新增加路灯井及管线，包括路面、绿化等破除、修复及协调工作。

(3) 配合电业局对供配电设备的检修。

(4) 片区内“110”市长热线等联动及社会承诺抢修。

(5) 外接用电排查，以及配合外接用电单位的接电工作。

(6) 亮化照明设施被盗及损坏的修复。

(7) 微机监控终端的日常巡查、维修及更换。

(8) 应急抢险投入、重要节日或重大活动保障（有重大创建活动或上级领导检查，灯明率保证 100%）。

(9) 亮化照明设施的数据统计、数据采集、数据测量、计算及亮化照明设施的身份标签的制作和恢复工作。

(10) 乙方负责所有因市政道路改造、变压器移位、灯杆移位、节电柜移位等工作内容，负责拆除线路、灯杆、灯具及恢复线路、灯杆、灯具等工作内容，以上工作内容均由乙方独立完成（含恢复所用材料及土建内容）。

乙方负责拆除线路、灯杆、灯具、电缆、箱变、节电柜、电表及互感器等各种亮化照明设施材料的回收及上交工作，并及时送至管理单位指定地点。

(11) 负责对新建设施移交亮化照明设施的维修维护工作。服务期内，对新移交亮化照明设施应纳入乙方维修维护范围之内，不予增加维保资金。因市政建设拆除的亮化照明设施不减少维保资金。

(12) 定期对亮化照明设施巡查调整，杜绝白天亮灯。

(13) 照明线路发生故障，严禁电缆和接触器并线运行。

(14) 乙方在服务期结束前，不能有连续 5 盏以上大面积灭灯。路灯亮化设施被第三方损害的，乙方无条件恢复原状。

(15) 负责辖区半夜灯的改造实施并保持原有半夜灯的控制方式。

(16) 完成管理单位、上级部门的指令性任务和其他工作。

(二) 养护要求

1 乙方每晚需进行整体巡查，并形成巡查日志以备检查。

2. 乙方应建立健全亮化照明设施维护档案，详细记录检修、维修、更换等内容，并将每月的维修记录及维修工作量汇总统计上报管理单位。

3. 定期对所有亮化照明设施进行检查，维修或更新破损，确保设施完好率达到 95%及以上，主干道（市管道路）亮灯率达到 98%及以上，其他道路次干道亮灯率 97%及以上、小街小巷达到亮灯率 96%及以上。

4. 乙方应对养护范围内的所有亮化照明设施进行全面的外接用电排查及应急处理，发现未经批准擅自接用路灯用电的应立即报告管理单位，并按规定及时处置，每月至少 2 次，必须有排查记录。

5. 金属灯杆无生锈、裂缝和断裂等情况，配件应完好，所管辖范围灯杆如锈蚀出现安全隐患，应无条件加固处理。

6. 严禁使用不符合要求的照明器具及国家明令淘汰的光源在线运行。

7. 维修施工期间，乙方必须服从地方政府和城建、环卫、园林绿化、交通、殷墟、公安部门关于城市施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并与相关部门自行协调办理相关手续，缴纳应交的费用。

8. 乙方应建立应急抢修机制，制定应急抢修预案，落实应急抢修人员和应急抢修机具、抢修车辆及材料准备等，保证突发事件的快速反应能力。乙方应协助管理单位做好防风防汛工作，及时做好亮化照明设施的抢修和

排涝工作，在防风防汛工作期间，应保持通讯畅通。

（注：1. 安全管理机制要求：乙方必须按照要求建立安全生产“三全管理”机制，具体涵盖以下内容：

- 全员安全生产岗位责任公示：需在企业办公场所及项目现场显著位置，对所有岗位的安全生产责任进行公示，明确各岗位人员在安全生产工作中的具体职责。

- 全员安全生产培训教育：制定详细的全员安全生产培训教育计划，针对不同岗位人员每月开展有针对性的培训，确保员工充分掌握安全生产知识与技能。培训内容应包括但不限于安全操作规程、应急处置方法等。

- 全员安全生产考核奖惩机制：建立科学合理的全员安全生产考核奖惩机制，每月依据员工安全生产工作表现进行考核，对表现优秀的员工给予奖励，对违反安全生产规定的员工实施惩罚。

2. 双重预防体系要求

乙方需严格按照《河南省市政公用设施运营企业安全生产双重预防机制效能评估标准》的要求，建立完善的安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系。在服务过程中，全面识别安全风险，进行科学分级，并制定有效的管控措施；同时，定期开展隐患排查治理工作，及时消除各类安全隐患，保障服务安全有序进行。

说明：①乙方执行在响应文件中详细阐述针对上述安全生产“三全管理”机制及双重预防体系的建设计划与实施措施，包括但不限于组织架构、人员职责分工、工作流程、时间安排等内容，以证明具备满足本项目安全管理要求的能力。

②履约监督：在合同履行期间，甲方有权对乙方安全生产“三全管理”机制及双重预防体系的建立与运行情况进行监督检查，乙方应积极配合并提供相关资料。

③违约责任：若乙方未按照合同要求建立或有效运行安全生产“三全

管理”机制及双重预防体系，甲方有权要求其限期整改；若整改后仍不符合要求，甲方有权扣除一定比例的合同款项，甚至单方解除合同，并要求乙方承担合同金额 20%的违约责任。）

9. 乙方应确保亮化照明设施运行安全。乙方应对亮化照明设施的接地、绝缘等用电安全进行检查，自行负责排除安全隐患，因安全检查不到位或未及时排除安全隐患发生所有安全事故的，由乙方承担一切经济损失、法律责任。

10. 乙方应做好安全生产工作，避免发生安全生产责任事故。乙方应严格遵守安全操作规程规范，操作人员必须持证上岗，在操作时必须穿反光服、绝缘鞋、戴安全帽等安全劳保用品；操作人员必须做好安全防护措施；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管；乙方在服务期间所发生的一切安全及人身伤亡事故均由乙方自行负责，并承担一切经济、法律责任，与甲方无关。

11. 乙方应做到安全、文明、环保施工，维修现场应保持现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意杆下及作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯，应配备安全员。

12. 做好防盗、防人为破坏、防雷电、防暴雨等工作。盗窃、人为破坏、撞杆逃逸、交通事故撞杆的损坏及路灯检查井损坏、手孔盖缺失等造成的路灯亮化照明设施、材料损毁，乙方均应及时给予恢复，并承担相应的费用。造成第三方人身伤亡、财产损失的，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

13. 乙方在服务期内根据实际工作需求恢复制作路灯基础并负责路灯安装。

14. 遇自然灾害(如台风、地震、暴雨等)或政府如有大型活动，应积极配合管理单位的相应工作。法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）、重大外事（接待）活动、重要的迎检任务，必须无条件服从管理单位组织的突击性任务，按时、按标准、按要求完成管理单位分配的工作任务。

15. 亮化照明设施凡有部门督导架空线入地由乙方完成。

16. 亮化照明设施凡过路管线损坏或新增过路管线由乙方修复完成（根据道路情况顶管或破路修复）。

17. 乙方自行负责服务期内所有与绿化、热力、水务、交警、殷墟等单位外协工作。被损坏的路灯亮化照明设施，乙方巡视没及时发现，由乙方无条件恢复，材料自行解决。乙方及时发现的，由乙方自行协调追偿。

18. 乙方每年打磨、油漆箱变 20 台；根据工作任务需要乙方每年拆除、移位安装灯杆根据实际情况完成（原则上不超 30 根）。

19. 服务期内乙方清洗弯臂灯杆(灯杆弯臂处与树木交汇处)不低于 150 根，油漆灯杆不低于 100 根。

20. 服务期乙方制作安装节电柜护栏 5 个、制作安装箱变护栏 3 个，样式参照文峰大道与兴泰路西南角样式及材质。没有使用的节电柜按甲方要求进行拆除，包括拆除节电柜基础，所拆节电柜（含柜内所有材料）及电缆等材料上交甲方指定地点。

21. 迎宾公园、易园、市民广场及中华路两侧射灯等景观亮化设施按甲方要求进行抱箍松绑（所需材料自行承担）；线路、射灯等景观亮化设施按甲方要求拆除，所拆电线、电缆、射灯等材料上交甲方指定地点。

22. 维修维护节电柜、箱变门、锁、防鼠网、护栏、箱变基础等箱变设施，保证节电柜及箱变门锁完好。

23. 服务期内乙方制作安装警示牌 15 个。不锈钢材质，尺寸 400×600mm，

高度 1000mm，要求美观醒目，需按甲方要求制作并安装。

24. 服务期内乙方制作安装箱变顶棚 1 个，制作安装箱变门 2 套，需按甲方要求制作并安装。

25. 市政广场、迎宾公园、易园、北高速出口、安惠游园（地灯）、妙香园、文化宫广场及市政广场等所有亮化照明设施每月进行不少于一次的安全隐患排查，并建立安全排查整治台账。

26. 乙方在服务期内按甲方要求完成曙光路与永安街交叉口西北角箱变下沉问题：用水泥在箱变四周填平，与辅路同一高度，护栏加固后一并安装。

（三）维修材料（包 1）

1. 乙方提供所有的维修材料：如灯杆；LED 灯具；LED 射灯；LED 洗墙灯；复合路灯井盖；电缆；五金电料：节能泡、LED 路灯光源、LED 防水电源、LED 灯具电源、西门子交流接触器、真空交流接触器、塑壳断路器等所有维修材料均由乙方自行提供，维修材料费用包含在本次投标报价中。

2. 乙方用于更换的材料不得低于原亮化照明设施所用材料的质量和档次，且规格一致。特殊情况无法采购到合适的材料时，乙方对更换材料需进行替代或调整的，应事前向管理单位书面备案。维修更换的材料应为全新原装品牌货物，不得使用旧材料、旧设备。维修材料更换时乙方应通知管理单位现场确认，LED 灯具由乙方进行维修。

3. 维保车辆通行证

乙方后期维保服务时所用车辆的各类通行证由乙方自行负责办理。

注：①服务期内乙方需更换路灯灯杆：如被盗灯杆、自然损坏灯杆、撞坏灯杆、因天气原因造成零星灯杆损坏的等，需更换新灯杆。

②服务期内乙方修复的路灯灯具与目前在使用灯具的功率、外观、亮度及颜色等需保持一致；无法修复的路灯灯具需更换新灯具。更换路灯灯

具要求与目前正在使用的灯具型号、功率、外观、亮度及颜色等均需保持一致。

③乙方维修维护更换下来所有材料；拆除电线、电缆、灯杆、灯具、射灯、箱变及开关等材料（含撞坏灯杆及灯具）均需上交至甲方指定地点。

（四）“110”联动相关要求

1. 乙方应设有专门的联动值班地点。

2. “110”联动接警后 10 分钟内完成准备并出发，30 分钟到达现场，2 小时内将情况反馈至管理单位。

3. 出警到达现场，应立即对问题区域进行安全防护，防止二次伤害发生。

4. 乙方应按本考核办法维修时限的要求修复设施，修复完成后应及时反馈给管理单位。

（五）维修时限

1 乙方设立 24 小时的值班电话，在接到管理单位报障电话后，必须在 5 分钟之内响应，30 分钟之内到达抢修现场进行处理，若属于零星灭灯故障的，其修复时间不应超过 24 小时；若属于大面积灭灯故障的，一般故障应在 2 小时内修复，若属电缆、架空线路故障或路灯设施被撞应做好安全处理，第二天汇报管理单位，再进行修复，在具备施工条件后，修复时间不得超过 48 小时，若属灯杆被撞毁，应按管理单位要求及时修复，被撞毁灯杆按甲方要求送至甲方指定地点。若遇特殊情况不能按时完成维修任务的，应及时向主管部门报告。

2. 发现或接到灯具损坏报修或投诉后 48 小时内，应完成对损坏灯具的补装、更换。

3. 发现亮化照明设施手孔盖缺失、井盖破损或缺失的，应在两个小时内补缺，设施歪斜的，应及时调整。

（六）各类投诉、媒体曝光、各类信访件、转办件（含市长专线、人大建议、政协提案）及领导交办事项的处置要求

1. 乙方应设专职经办人员，负责接件、办理、反馈工作。

2. 乙方接件后应积极配合业主进行处置，对属养护范围内的亮化照明设施问题及时安排处理，并将初步处理意见于1个工作日内反馈。经核实不属于养护范围的，应于1个工作日内反馈，同时提出转办建议。

3. 相关处置工作应在案件规定时限内办结。

（七）安全与培训

1 乙方应建立健全安全生产管理制度。

2. 乙方应建立应急抢修机制，制定大风、雷电、暴风雨、汛期等突发事件的应急预案并组织演练，落实应急抢修人员和应急抢修机具、抢修车辆及材料准备等，保证突发事件的快速反应能力。乙方应做好防风、防汛工作，在发生突发事件时，应尽快组织抢修、抢险，避免发生安全事故。

3. 乙方应每季度组织不少于一次亮化照明设施安全检查、检测工作，建立检查、整改台账，确保城市亮化照明设施运行安全。

4. 乙方应每半年对所管辖区域内灯杆、灯具、箱变、台变、检查井等亮化照明设施普查一次，并将普查数量建档登记汇总上报管理单位。

5 乙方维修作业人员应持证上岗并按相关作业规程要求作业，作业人员必须戴安全帽、戴手套、穿反光工作服、绝缘鞋、高空作业系安全带、登高梯及工具必须绝缘完好等。维修作业场地应按规范设置安全防护警示标志，并有专人看管，出现的一切财产损失及伤亡事故由乙方自行负责。

6. ①乙方应组织开展职工业务知识和技能培训，每月不少于一次。

②乙方应组织开展职工安全生产培训及应急疏散演练，每月不少于一次。并制定培训内容，建立档案。

七、考核内容及要求：

管理单位每月开展一次月考核、每周开展一次周考核并按监管考核标准对乙方进行日常检查、专项检查，以及不少于一次的定期和不定期的检查、考核。其中日常检查、考核、管理工作由道路照明管理科负责，负责监管和不定期抽查，日常检查、抽查、考核等情况纳入每月考核评分；专项检查、每月定期检查考核由管理单位组织的城市照明考核小组负责，检查考核情况纳入每月考核评分。

检查考核内容包括亮灯率标准、设施完好率、建档率、洁净率、美化率、设施巡查、及时率、维修质量、日常管理、安全文明生产等，按路灯照明设施维保服务考核检查表进行评分及扣款，总分值为 100 分。考核情况与维护单位的维护费结算挂钩，所有扣款均从相应季度维修经费中扣除。考核按百分制打分，分优(100 分—90 分)、良(89 分—80 分)、合格(79 分—60 分)、不合格(60 分以下)四个档次。不合格(60 分以下)的扣除当月服务费。

考核得分属优的为达标，当连续 2 个月考核不合格或半年内累计有 3 次不合格时，甲方有权自行终止维护合同。

八、安全责任及处罚措施：

1. 在维保服务期内，发生较为严重的安全事故、财产损失的，甲方有权甲方解除合同；发生死亡事故的，甲方有权单方解除合同。给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

2. 合同履行期内，乙方不得单方面解除合同。乙方单方解除合同的，甲方有权拒绝支付服务费，并且有权要求乙方支付其中标价格的 30%作为违约金。

3. 安全责任：乙方在服务期内，因路灯照明设施及景观亮化设施发生包括但不限于：①高空坠人坠物、灯具坠落、灯杆倒伏、井盖破损缺失；②手孔盖损毁丢失、箱变未锁、设施漏电等情况发生人员触电等一切安全事故，造成人身伤亡（伤人、亡人）、财产损失的，一切责任及赔偿费用由乙方承担，并由乙方出面解决处理，与甲方无关。

九、验收程序和要求：

1. 验收时间：项目具备验收条件时，由甲方成立验收工作组负责验收。服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2. 验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责。验收工作组应由甲方牵头组织成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，甲方必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

验收时需要进行破坏性试验的，乙方应进行充分的配合并提供备品备件。

3. 验收报告：验收后，由甲方及评审专家等出具验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

十、双方责任和义务：

（一）甲方的责任和义务：

1. 根据工作情况及时给乙方下达维修维护任务和计划，对乙方给予必要的协助。

2. 甲方依据本合同以及《安阳市亮化照明设施养护考核办法》，对乙方进行监督考核，如乙方未完成甲方交付的工作或考核不合格，依据磋商文件接受甲方的处罚。

3. 为乙方提供良好的作业环境和技术支持。

4. 为保证科学的管养方法，甲方可参与乙方的正常维修管理工作，但不扰乱乙方的行政管理工作。

5. 按时验收、及时支付资金。

6. 其他法律法规规定应尽的义务。

(二) 乙方的责任和义务；

1. 及时与甲方沟通和协调，重要任务和关键环节要服从甲方的指导和安排。

2. 要按照甲方的服务要求和上级限办的合理事项保质保量完成任务。

3. 要文明施工，规范施工，不得借用、冒用甲方的名义从事有损甲方的行为，自觉维护甲方的形象。

4. 不得将该服务项目转交第三方。

5. 积极处理突发事件（包括但不限于大风、暴雨、车辆事故等造成的亮化设施损坏）和配合重要活动（庆典运动、政治活动、会务活动等）。

6. 遵守法律、依法纳税。

7. 其他法律法规规定应尽的义务。

十一、违约责任：

1. 甲乙双方按照上述权利和义务履行合同。因一方原因给另一方造成经济损失的，另一方有权要求违约方进行赔偿。

2. 乙方违约责任按照磋商文件执行。

①乙方未按本合同及磋商文件要求履约（含人员、设备、亮灯率、年度任务、安全管理等不达标），按照考核表、本合同第八条、第七条约定执行扣款、罚款；

②乙方发生安全事故、转包分包、信用失信、中小企业身份造假等严重违约行为，甲方有权单方解除合同，扣除剩余服务费，要求乙方赔偿损失。

③因乙方违约给甲方造成诉讼费、律师费、鉴定费等间接损失的，由乙方全额赔偿。

十二、《磋商文件》及其修改补充、响应文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。本合同之附件系本合同组成的一部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜或与磋商文件有出入的，按磋商文件规定内容执行，其余不明事项由甲乙双方另行协商后形成补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

十三、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成任意一方起诉的，由甲方所在地安阳市文峰区人民法院管辖。

十四、合同生效及其它：

本合同经双方法定代表人或委托代理人签名加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式捌份，甲方执六份，乙方执两份，均具有同等法律效力。本合同履行期限完毕后自动终止。

附件：1. 路灯照明考核表
2. 亮化照明考核表

甲方：安阳市城市管理局

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

银行账号：

签约时间：2026.7.1

签约地点：安阳市



乙方：河南颍淮建工有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司漯河黄河路支行

银行账号：41001551310050212287

签约时间：2026.7.1

签约地点：安阳市



附件 1. 路灯照明考核表

单位	日期:	
考核内容	亮灯率 20分	每次检查主干道、次干道、小街小巷 9-12 条道路。 1. 发现一盏灭灯、闪灯扣 0.1 分，罚 50 元； 2. 每发现一处大面积灭灯（连续灭灯 10 盏〈含 10 盏〉以上），扣 1 分，罚 500 元； 3. 凡是发现白天亮灯，因设备故障 2 个小时未修复的，扣 5 分，罚 1000 元。 4. 主干道亮灯率低于 98%，次干道亮灯率低于 97%，小街小巷亮灯率低于 96%，每次扣 10 分，罚 5000 元。
	设施完好率 20分	1. 井盖缺失扣 0.3 分，罚 200 元； 2. 井盖、井框破损（超过 10%的）扣 0.1 分，罚 50 元； 3. 手孔盖缺失扣 0.2 分，罚 100 元，手孔盖固定不完整、不美观扣 0.1 分，罚 50 元； 4. 发现一处灯杆歪斜（目测 10 度以上）扣 0.3 分，罚 200 元； 5. 灯具固定不牢，出现翻盖、脱落，每处扣 0.1 分，罚 50 元。灯罩缺失、破损、有裂缝扣 0.1 分，罚 50 元； 6. 灯具缺失发现一处扣 0.2 分，罚 100 元； 7. 灯杆及箱变、控制柜标牌缺失，每发现一处罚 50 元； 8. 每损坏箱变门一处扣 0.2 分，罚 100 元，每缺失门锁一处，扣 0.1 分，罚 50 元； 9. 防鼠网每损坏一个扣 0.2 分，罚 100 元； 10. 箱变护栏缺失、损坏每一处扣 0.1 分，罚 50 元； 11. 节电柜箱体及门锁损坏每一处扣 0.1 分，罚 50 元； 13. 箱变及节电柜基础破损一处扣 0.1 分，罚 50 元； 14. 箱体及控制柜美化损坏每一处扣 0.1 分，罚 50 元。 15. 每发现一处未审批许可的外接电源，扣 2 分，罚 500 元。
	洁净率 20分	1. 每发现 1 处灯杆小广告、乱涂乱画、不洁净、悬挂物、缠绕物扣 0.1 分，罚 50 元； 2. 灯罩不洁净，每发现一处罚 20 元； 3. 箱变、节电柜上有小广告、乱涂乱画每发现一处扣 0.1 分，罚 50 元。
	处置、建档率 20分	1. 每日对亮化照明设施进行安全巡查并做好记录，没有记录的每次扣 0.5 分，罚 100 元。 2. 市长热线未按时效完成的，每次扣 1 分，罚 50 元；二次派遣仍未完成的，每次扣 2 分，罚 100 元；出现三次派遣的，每次扣 3 分，罚 500 元。 3. 数字化报单及微信举报未按时效完成的，每次扣 1 分，罚 50 元。 4. 各种督导件、路灯热线及维修单未按时效及要求完成的，每次

		<p>扣1分，罚100元 （备注：以上2、3、4条因未完成造成舆情影响的，每次扣3分，罚500元。）</p> <p>5. 重大活动、重要节日保障不力，造成恶劣影响及严重后果的，每次扣5分，罚2000元。</p> <p>6. ①对箱变、台变等路灯亮化照明设施安全排查不到位（如未上锁、门打开），未建立排查台账、对发现问题未及时整改的，每次扣1分，罚200元。 ②未进行消防演练、防汛演练、未建立台账的，每次扣1分，罚500元。</p> <p>7. 领导交办的临时性任务未按规定时间完成的，每次扣2分，罚500元；</p> <p>8. 虚报、瞒报反馈处置工作量的，每次扣5分，罚2000元。</p> <p>9. 建立健全维修等各种档案并按时上报，每缺一项扣1分，罚100元。</p> <p>10. 被上级部门检查考核扣分的按考核细则作出相应处罚。</p>
	<p>安全文明施工 20分</p>	<p>1. 不穿戴安全劳保防护用品每人扣2分，罚1000元；</p> <p>2. 车辆作业期间未按规定放置安全标识扣2分，罚1000元；</p> <p>3. 动土作业期间没有围挡每次扣2分，罚500元；</p> <p>4. 施工完毕，未做到人走场清每处扣1分，罚500元；</p> <p>5. 专业作业人员无证上岗，每发现一次扣10分，罚5000元（采购人有权解除合同）；</p> <p>6. 凡管辖范围的亮化照明设施因维保服务不到位，被局级批评的扣2分，罚2000元；被市级批评的扣3分，罚3000元；被新闻媒体曝光的扣5分，罚5000元。</p> <p>7. 包1、包2每包高空作业车配置不少于2台，每次检查每发现缺1台高空作业车扣3分、罚500元。包1、包2每包电工配置不少于6名，每次检查发现每缺1名电工扣2分、罚300元。（每月不定期对成交供应商维保车辆、人员进行考核）</p>
<p>科室考核负责人：</p>	<p>被考核责任人签字：</p>	

附件 2. 亮化照明考核表

单位	日期:	
考核内容	亮灯率 20分	每次检查一个游园广场，一个桥梁。 1. 发现一个灭灯罚 10 元，每灭灯 10 个扣 0.1 分，罚 100 元； 2. 灯管按米考核，每灭 30 米扣 0.2 分，罚 50 元； 3. 每发现一处大面积灭灯 30 个或抱箍灯 30 串扣 0.1 分，罚 500 元； 4. 凡是发现白天亮灯，因设备故障 2 个小时未修复的，扣 5 分，罚 500 元。
	设施完好率 20分	1. 井盖缺失扣 0.3 分，罚 200 元； 2. 井盖、井框破损（超过 10%的）扣 0.1 分，罚 50 元； 3. 手孔盖缺失扣 0.2 分，罚 100 元，手孔盖固定不完整、不美观扣 0.1 分，罚 50 元； 4. 发现一处灯杆歪斜（目测 10 度以上）扣 0.3 分，罚 200 元； 5. 灯具朝向翻转每 30 盏扣 10 元，灯罩破损每个扣 20 元，支架脱落或损坏每个扣 10 元； 6. 灯具丢失每个扣 0.1 分，罚 50 元； 7. 亮化终端及小控制柜门不上锁，每发现一处扣 1 分，罚 100 元； 8. 每损坏箱变门一处扣 0.2 分，罚 100 元，每缺失门锁一处，扣 0.1 分，罚 50 元； 9. 防鼠网每损坏一个扣 0.2 分，罚 100 元； 10. 箱变护栏缺失、损坏每一处扣 0.1 分，罚 50 元； 11. 节电柜箱体及门锁损坏每一处扣 0.1 分，罚 50 元； 12. 箱变及节电柜基础破损一处扣 0.1 分，罚 50 元； 13. 每发现一处未审批许可的外接电源，扣 2 分，罚 500 元。
	洁净率 20分	1. 每发现 1 处灯杆小广告、乱涂乱画、不洁净、悬挂物、缠绕物扣 0.1 分，罚 50 元； 2. 灯罩不洁净，每发现一处罚 20 元； 3. 箱变、节电柜上有小广告、乱涂乱画，每发现一处扣 0.1 分，罚 50 元； 4. 射灯灯罩脏（影响透光性）每 20 个罚 10 元； 5. 广场喷泉池（栏杆以内）有杂物、垃圾每处扣 0.1 分，罚 50 元； 6. 小品灯不洁净，影响美观每个扣 0.1 分，罚 50 元。
	处置、建档率 20分	1. 每日对亮化照明设施进行安全巡查并做好记录，没有记录的每次扣 0.5 分，罚 100 元。 2. 数字化报单、市长热线及各种督导件、维修单未按时效完成的，每次扣 2 分，罚 200 元； 3. 领导交办的临时性任务未按规定时间完成的，扣 2 分，罚

		<p>500 元；</p> <p>4. 虚报、瞒报反馈处置工作量每次扣 5 分，罚 2000 元。</p> <p>5. 建立健全维修等各种档案并按时上报，每缺一项扣 1 分，罚 100 元。</p> <p>6. 被上级部门检查考核扣分的按考核细则作出相应处罚。</p>
	<p>安全文明施工 20 分</p>	<p>1. 不穿戴安全劳保防护用品每人次扣 2 分，罚 1000 元；</p> <p>2. 车辆作业期间未按规定放置安全标识扣 2 分，罚 1000 元；</p> <p>3. 动土作业期间没有围挡每次扣 2 分，罚 500 元；</p> <p>4. 施工完毕，未做到人走场清每处扣 1 分，罚 500 元；</p> <p>5. 专业作业人员无证上岗，每发现一次扣 10 分，罚 5000 元（采购人有权解除合同）；</p> <p>6. 凡管辖范围的亮化照明设施因维保服务不到位，被局级批评的扣 2 分，罚 2000 元；被市级批评的扣 3 分，罚 3000 元；被新闻媒体曝光的扣 5 分，罚 5000 元。</p>
<p>科室考核负责人：</p>	<p>被考核负责人：</p>	

安阳市亮化照明设施政府购买服务项目 成交通知书

致：河南颍淮建工有限公司

我们荣幸的通知，贵方对：安财磋商采购-2026-26“安阳市亮化照明设施政府购买服务项目”包1的投标，公开开标后，经磋商小组评议，已确定成交，成交金额为¥488188.47元（大写：肆拾捌万捌仟壹佰捌拾捌元肆角柒分）；服务期限、服务要求等详见磋商文件、投标文件。据优化营商环境精神，请于发出本通知书之日起2个工作日内根据本通知书、磋商文件、投标文件等与安阳市城市管理局办理签订合同事宜。

本成交通知书经结果公告无异议后生效，河南颍淮建工有限公司应与安阳市城市管理局草拟合同，待结果公告无异议后签定合同，双方签字盖章后生效。采购人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内进行合同公告及备案。

政府采购合同融资：根据豫财购（2017）10号和安财购（2017）7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网（<http://anyang.hngp.gov.cn/anyang>），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

安阳市方正招标采购服务有限公司

二〇二六年六月九日

