

附件：

5、原采购信息内容

1. 原磋商文件第五章采购内容及技术要求中 C 包主要材料设备要求。

变更为：

为保障本项目材料、设备供货质量，采购文件对各类材料、设备技术标准以本文件要求为准。供应商须在响应文件对应附表中清晰填报所有主要材料、设备的品牌、规格型号、产地，本工程所有材料、设备均为符合相关规范标准的全新合格产品。图纸中相关产品的指标或参数描述仅为货物质量、档次、水平的参照，并非特指。因不同产品参数存在差异，本项目对核心参数及非核心参数进行如下明确：①核心参数：全新风净化型空调机组制冷量、制热量、风量、机外余压须不低于设计要求；多联空调机组制冷量、制热量须不低于设计要求。②非核心参数：图纸中所列空调机组尺寸、重量等其他参数及指标，仅为结合建筑预留孔洞、设备基础承重、机房安装空间核算等参考参数。③若成交人进场后所提供的设备不能满足核心参数要求，成交人须按照采购人要求无条件更换满足核心参数要求的同品牌设备，费用不予调整，产生的一切后果由成交人负责。供应商所填报品牌作为合同供货依据，未经双方协商书面确认，供货品牌不得擅自更换；若成交人擅自更换低于投标档次的品牌，采购人有权拒收货物、追究违约责任。

主要材料设备表

编号	名称	技术要求	备注
1	全新风净化型空调机组	制冷量、制热量、风量、机外余压须不低于设计要求及满足国家相关标准要求。	
2	多联空调机组	制冷量、制热量须不低于设计要求及满足国家相关标准要求。	
3	管道离心风机	满足设计及相关国家标准要求	

说明：本工程除上表所列材料设备外的其他材料均需采用国标材料，满足国家相关规范和设计要求，进场时须按国家规范要求提供样品及合格证、检测报告、质保资料、复检资料，经监理单位审核、采购人确认合格后方可进场使用。

2. 原磋商文件第三章评审办法 C 包技术部分中主材响应情况。

变更为：

根据供应商所填响应文件格式“主要材料一览表”中所列（包括但不限于）设备/材料的品牌、规格型号、生产厂商、主要技术参数指标等进行评分：

①所供主材完全满足技术要求，设备材料先进性、针对性、实用性及经久耐用性强的得 15 分；

②所供主材基本满足技术要求，设备材料先进性、针对性、实用性及经久耐用性较强的得 10 分；

③所供主材基本满足技术要求，设备材料先进性、针对性、实用性及经久耐用性较差的得 5 分。

④不提供不得分。