

竣 工 验 收 证 书

施管表2

工程名称	源汇区政府综合办公楼风机盘管及管道改造二标段	开工日期	2026年 4 月 28 日	对工程的质量评定： 该工程已按施工合同要求完成，经验收检查，，外观项目，量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收，验收合格。					
施工单位	河南奕锦建设工程有限公司	竣工日期	2026年 6 月 26 日						
合同造价 (万元)	68.000678	施工决算 (万元)							
验收范围及数量： 源汇区政府综合办公楼风机盘管及管道改造二标段：本工程位于源汇区政府综合办公楼，主要建设内容有：1、部分风机盘管拆除及新设备安装：FP-85卧式暗装风机盘管（额定风量：850m³/h，额定冷量：4660W，额定热量：7360W）128台。2、无缝钢管拆除及新管道安装、除锈、防腐及保温：无缝钢管DN80（170m），DN65（300m），DN50（146m），DN32（146m），DN20（2200m），除锈后刷防锈漆两道，30mm厚B1级橡塑保温管保温。3、凝结水管道拆除及新管道安装：DN20无缝钢管2200m，空调凝结水PVC25塑料管(粘接)1870.24m。4、管件及阀门拆除及新管件、阀门安装：DDN80蝶阀32副、DN20过滤一体阀、球阀各216个、DN20*300不锈钢软管216跟、DN80碳钢三通、DN80碳钢变径各16个，DN80碳钢弯头32个，DN20自动排气阀32个，DN20球阀32个。				竣工验收日期				年 月 日	
存在问题及处理意见： 无				参加竣工验收单位意见					
				建设单位			施工单位		
				签名： (盖章)		签名： (盖章)			