

附件 5

项目验收报告

项目名称：洛阳文化旅游职业学院直播电商实训室建设项目			
合同期限：2025 年 8 月 12 日——2025 年 8 月 31 日			
验收时间	2025, 10.17	项目地点	洛阳文化旅游职业学院 4-304
<p>甲方意见（对质量、安全、人员配备等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）：</p> <p>1、在乙方施工过程中发现直播间隔断墙一侧采用石膏板一侧采用欧松板，因欧松板不具备防火等级，要求调整为具备防火要求的材料。</p> <p>2、进入直播间左右两侧亚克力展板安装后与墙面贴合度较差，要求整改或重新安装。</p>			
<p>乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：</p> <p>针对上述问题已作出调整具体如下：</p> <p>1、原施工方案选择采用一侧石膏板一侧欧松板是基于防火和隔断墙强度考虑，石膏板为防火材料，但强度达不到，欧松板强度高，但没有防火等级，接到甲方通知后，又在欧松板一侧加附一层石膏板，既兼顾隔断墙强度要求，又起到防火作用。</p> <p>2、直播间左右两侧亚克力展板因墙面平整度与安装工艺问题，贴合度较差，现已重新打胶并加螺丝重新固定。</p>			
<p>甲方对乙方实际落实情况的意见：</p> <p>无意见</p>			
<p>甲方名称（盖章）：</p> <p>甲方代表签字：</p>  <p>2025 年 10 月 17 日</p>		<p>乙方名称（盖章）：</p> <p>乙方代表签字：</p>  <p>2025 年 10 月 17 日</p>	

说明：1、验收小组可以视项目情况邀请本项目落标人、第三方机构或其他专业人员参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2、本报告一式 4 份，甲方 3 份、乙方 1 份，内容较多的可另附详细验收报告。

3、本报告最终作为甲方向乙方结算的主要依据。