

# 公路工程交工验收证书

平顶山市叶县 S323 鹿方线刘庄桥  
维修加固工程项目

叶县公路事业发展中心

二零二四年九月

# 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.9.10

合同段交工验收证书第 01 号

工程名称：平顶山市叶县 S323 鹿方线 刘庄桥维修加固工程项目		合同段名称及编号：叶财磋商-2024-32		
项目法人：叶县公路事业发展中心		设计单位：河南中平交科研究设计院有限公司		
施工单位：河南水诚建设工程有限公司		监理单位：河南中睿信达工程管理有限公司		
本合同段主要工程量： 裂缝处理 14.4 米，铰缝处理 900 米，支座更换 200 个，桥台注浆 190.29 立方米，浆砌片石 23.3 立方米，桥面铺装处理 1008 平方米，热熔标线 12.6 平方米，C40 现浇混凝土护栏 19 立方米，桥名牌 2 个，D60 型伸缩缝 20 米等。				
本合同段价款	原合同	1510800.00 元	实际	1510800.00 元
本合同段工期	原合同	45 天	实际	45 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 1. 泄水孔 PVC 排水管边缘未密封处理，存在桥面收水不集中，导致桥面水顺空心板腹板流下，一堆空心板腹板造成水蚀，建议进行密封处理。 2. 西侧桥头下方建筑垃圾再次堆积，请及时清理。 3. 西侧桥名牌基础河道方向外露，需进行覆土加固。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字) 丁小广 单位盖章



2024年9月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 王成伟 单位盖章



2024年9月10日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字) 李斌 单位盖章



2024年9月10日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 王汉军 单位盖章



2024年9月10日

## 公路工程交工验收证书

一	工程名称	平顶山市叶县 S323 鹿方线刘庄桥维修加固工程项目
二	工程地点及 主要控制点	S323 鹿方线叶县刘庄桥
三	建设依据	叶交办【2023】71号
四	技术标准与 主要指标	刘庄桥为斜交桥，交角 105 度，桥梁全长 110 米，桥面总宽 10 米，净宽 9 米，防撞护栏高度 90 厘米，跨径组合 5×20 米，预应力混凝土空心板，桥梁荷载等级公路-II 级
五	建设规模 及性质	主要对桥台进行加固处理，空心板、墩台盖梁、铺装、支座、伸缩缝、护栏进行养护。
六	开工日期	2024. 6. 22
	完工日期	2024. 8. 5
七	批准概算	199. 8477 万元
八	工程建设 主要内容	主要对桥台进行加固处理，空心板、墩台盖梁、铺装、支座、伸缩缝、护栏进行养护。
九	实际征用土地数（亩）	.....
十	建设项目工程质量交工 验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	
十二	附件	平顶山市叶县 S323 鹿方线 K262+096 刘庄桥交工质量检测 报告: 2024JGGC-907-0002