商城县2025年度曝气生物净化塘运维服务项目验收报告

一、项目背景

依据[2022]38号县长办公会议纪要相关要求，我局承担全县13个乡镇曝气生物净化塘运维主体职责，负责统一招标采购运维服务。经县政府批准，我局于2024年3月12日组织招标，确定北京碧海通环保设备有限公司为中标服务商，中标年运维服务费为2,613,677元。双方签订运维服务合同，合同有效期为2024年3月13日至2027年3月12日。2025年4月25日，双方续签商城县曝气生物净化塘运营托管服务合同，服务期限为2025年3月13日至2026年3月12日。

二、验收概况

为保障全县13个乡镇曝气生物净化塘运维服务质量达到既定标准，我局于2026年3月10日至12日组织验收组，对全县13个乡镇曝气生物净化塘运维项目进行验收。验收组由县水利局和县河长办相关人员组成，验收采用现场查看运维情况和听取运维单位情况汇报、检查档案材料、技术指标赋分的方式，总分100分。绩效考核总分低于60分的，拨付60%×全额运维费；总分达到80分（含）及以上的，拨付全额运维费；总分在60分（含）至80分之间的，拨付80%×全额运维费。运维期间，委托河南汉松环保科技有限公司对全县十三个乡镇曝气生物净化塘的进、出水水质进行了四次系统监测。

三、验收结果

经验收，金刚台镇、鄢岗镇、河凤桥乡、苏仙石乡、丰

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

集乡、汪岗镇、长竹园乡、伏山乡、冯店乡、汪桥镇、李集乡、吴河乡、观庙镇共计13个乡镇的曝气生物净化塘运维考核得分均达到80分及以上，按照考核标准，对本项目拨付全额运维费。

四、验收意见

通过本次验收，商城县2025年度曝气生物净化塘运维服务基本达到了运行维护目标要求，运行情况整体良好。验收组同意按照本次验收赋分分值进行运维费用的拨付。

本项目合同招标年运维服务费金额为人民币贰佰陆拾壹万叁仟陆佰柒拾柒元整（¥2,613,677），根据验收结果，本次应拨付总金额为人民币贰佰陆拾壹万叁仟陆佰柒拾柒元整（¥2,613,677）。截至本次验收，已先期拨付本项目基本运行款人民币壹佰万元整（¥1,000,000），本次应拨付运维费用余款为人民币壹佰陆拾壹万叁仟陆佰柒拾柒元整（¥1,613,677）。

附件：曝气生物净化塘运维项目验收赋分表

验收组人员签字：

2026年3月13日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

商城县2025年乡镇曝气生物净化塘运维项目验收赋分表

序号	赋分内容	环境管理（共计20分）：曝气生物净化塘环境应干净、整洁，塘内无杂草、无漂浮物，考核期间，每发现一个问题扣1分；	运行维护（共计20分）：甲方不定期开展检查，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、抽水系统维护效果、仪器日常维护效果、记录管理情况等，每发现一个问题扣1分。	水质监测（30分）：委托第三方检测公司每季度对曝气生物净化塘出水口水质进行监测，每发现一个监测因子超标扣5分。	合同约定内其他运维服务内容（共计30分）：甲方不定期开展检查和年终考核期间乙方提供相关佐证材料，包括运营期间电费缴纳票据、每年两次生态水草植物栽种、每年三次观庙镇和汪桥镇曝气生物净化塘预处理池污泥清理维护、不定期投撒微生物菌剂和每年一次微生物载体清理，每发现一个问题扣5分。	总分（100）	拨付金额
1	金刚台镇曝气生物净化塘	19分。2025年7月22日，周边环境差。	19分。2025年7月22日，进水口未进水	30分	25分。2025年11月电费明显异常。	93分	155329
2	鄢岗镇曝气生物净化塘	19分。2025年9月16日，杂草过多。	19分。2025年9月16日，一台曝气机运行不正常。	30分	25分。2025年4月电费明显异常。	93分	170648
3	河凤桥乡曝气生物净化塘	19分。2025年7月9日，周边杂草过多。	20分	25分。2025年5月出水水质总磷超标。	30分	94分	172661
4	苏仙石曝气生物净化塘	18分。2025年6月5日，水草、浮萍过多；2025年7月7日，浮萍过多。	20分	30分	30分	98分	168300
5	李集乡曝气生物净化塘	20分	20分	30分	25分。8月电费明显异常。	95分	156280
6	丰集乡曝气生物进净化塘	17分。2025年10月30日进出水口杂草过多；周边环境较差。	19分。2025年10月30日，提升泵异常。	30分	30分	96分	218435
7	汪岗镇曝气生物净化塘	20分	20分	30分	15分。2025年6月、9月、11月电费明显异常。	85分	169360
8	吴河乡曝气生物净化塘	19分。2025年7月9日，藻密度过高，水体发绿	20分	30分	25分。2026年2月电费明显异常。	94分	233281

9	长竹园乡曝气生物净化塘	19分。2025年7月10日，浮萍过多。	20分	30分	15分。2025年12月、2026年1月、2月电费明显异常。	84分	214171
10	伏山乡曝气生物净化塘	20分	20分	30分	25分。2025年10月电费明显异常。	95分	158514
11	冯店乡曝气生物净化塘	20分	20分	30分	10分。2025年5月、10月、11月，2026年2月电费明显异常。	80分	171746
12	观庙镇曝气生物净化塘	16分、2025年10月30日进出水口杂草过多；周边环境较差；水体发绿	20分	30分	30分	96分	312474
13	汪桥镇曝气生物净化塘	20分	20分	30分	10分。2025年3月、4月、5月、11月电费明显异常	80分	312474

验收组人员签字：

2026年3月13日