


电气平面布置图(立交泵站内) 1:100

电缆一览表
东环立交泵站内

序号	电缆编号	型号规格	起点	终点	长度(m)	保护管(mm)	管长(m)	备注
1	*	VJV-1-5X10	泵站内现状箱式变电站	AP1	30	G50	实计	
2	AP1-WP1	VJV-1-5X6	AP4	AC-W1	4	G50		
3	AP1-WP2	VJV-1-5X6	AP4	AC-W2	4	G50		
4	AP1-WP3	VJV-1-5X2.5	AP4	AC-DF	4	G50		

说明: 潜污泵a启动方式为变频启动; 潜污泵b启动方式为直接启动;

 新乡市市政设计研究院有限公司 XINXIANG MUNICIPAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: A141002502、A241002509		工程名称	新中大道下穿京广铁路立交道路涌水改造项目	设计号		
		项目		20250013-D		
审 定	杨晓兵	审核	杨晓兵	电气平面布置图 (立交泵站内)	日期	2025.03
项目负责	耿大伟	校 核	荆成龙		图 号	电施17
专业负责	杨晓兵	设 计	张文章			