

①

工程竣工验收单

工程名称	信阳市人民医院生殖医学科达标工程项目	工程地点	信阳市羊山新区新三路中段 信阳人民医院院内
建设单位	信阳市人民医院		
监理单位	河南中泰工程咨询监理有限公司	施工单位	苏州理想建设工程有限公司
开工日期	2026年6月1日	竣工日期	2026年8月18日
工程内容概况	1.合同内容部分：主要内容为拆除装饰工程，墙体、吊顶、地面，拆除暖通工程、拆除电气工程，新建装饰工程、新建暖通、新建电气等。		
	2.变更增加部分：①新增 0.75mm 厚及 1.0mm 厚两种规格镀锌风管；②人授手术室和移植室原顶排风改为侧排风；③液氮储存夹道处墙体拉直，精液处理原回风立柱改至此处；④取消清单内 1 台配电箱及原计划利旧的 2 台配电箱，变更为新增 2 台配电箱，包含箱内全部断路器、浪涌保护器等。		
	3.变更核减部分：保留 AHU-303 机组原送风主管（630*630mm）、回风主管（630*500mm）穿楼板处管道，此处不再进行拆除或改造，保留主管道前后进行变径为图纸尺寸。		
验收意见	符合设计要求 符合合同拆除要求。		
建设管理部门		使用部门	
公章： 负责人：程玲 杨海 何敏 2026年9月20日		公章： 负责人： 2026年9月20日	
监理单位		施工单位	
公章： 负责人： 2026年 月 日		公章： 负责人： 2026年 月 日	

验收流程符合要求，王慧 2026.9.20