

			单极单吸 管道离心 泵 ISWR200- 400A-17/ 1	3	台	季节性维护保养，检查三相电源是否平衡，检查调试循环水泵电机、控制柜，对水泵电机轴承进行润滑保养。整体综合每月至少检查调试一次，含故障抢修、维修，保障运行正常。	1300	3900
5	门诊楼	冷却水循环泵	单极单吸 管道离心 泵 ISWR200- 315(D)A- 45/4	3	台	季节性维护保养，检查三相电源是否平衡，检查调试循环水泵电机、控制柜，对水泵电机轴承进行润滑保养。整体综合每月至少检查调试一次，含故障抢修、维修，保障运行正常。	1040	3120
6	门诊楼	冷却塔	600吨流 量 冷却能力 2200kW	2	台	冷却塔填料需进行物理清洗，要求清洗后能正常使用，检查风机有无裂痕、变形，冷却塔内部除水垢、藻类、污泥。	6500	13000
7	微机中心	柜式恒温恒湿机组（包含外机、散热主机。）	国祥 KAH125	3	台	季节性维护保养、日常巡检及应急维修。包含主机的维护清洗、配电设备的检查维护。室内机的常规清洗，物理、化学清洗（每年至少一次）	260	780
8	透析中心	多联式空调机组	志高 GCHV-VD5 OOWSAM-P	2	台	季节性维护保养、日常巡检及应急维修。包含主机的维护清洗、配电设备的检查维护。室内机的常规清洗，物理、化学清洗（每年至少一次）	2210	4420

7	病房楼 ICU	多联式空 调机组	欧科 EKRVT180A	2	台		500	1000
18	病房楼产房	多联式空 调机组	欧科 EKRVT180A P/EKRVT16 OAR	2	台		550	1100
19	病房楼手术室	恒温恒湿 净化机组	雅士组合 式空调机 组	9	台	使用标准仪器校准温度、湿度传感器，清洁、更换回风、送风过滤网；需定期检查制冷剂压力、室外主机压缩机运行状态及冷凝器、蒸发器的清洁度，若发现制冷剂泄漏或压缩机异常噪音，应及时维修或补充制冷剂。	3900	35100
20	病房楼供应中心	恒温恒湿 净化机组	雅士组合 式空调机 组	3	台	使用标准仪器校准温度、湿度传感器，清洁、更换回风、送风过滤网；需定期检查制冷剂压力、室外主机压缩机运行状态及冷凝器、蒸发器的清洁度，若发现制冷剂泄漏或压缩机异常噪音，应及时维修或补充制冷剂。	3900	11700

21	进场费用	1	年	服务人员 2 人(轮班制), 薪资 7000 元/月	168000	168000
22	第三方检测费用	1	项	中央空调系统卫生检测每年不少于 1 次, ICU、手术室、透析室等重点维保区域卫生检测每年不少于 2 次, 检测结果须符合国家现行相关卫生标准后方可投入运行。	9000	9000
23	税费	6%				26578.8
24	含税总价	肆拾陆万玖仟伍佰伍拾捌元捌角整				469558.8

供应商名称: 河南九创建筑工程有限公司
 日期: 2026 年 5 月 18 日



九创