

二次报价 投标分项报价表

项目编号：襄财磋商采购-2026-36

项目名称：襄城县紫云镇人民政府2026年紫云镇孙祠堂社区烟炕建设项目

序号	名称	品牌及型号规格	技术参数	单位	数量	单价	总价	制造厂家及产地
1	空气源热泵密集烤房新建	品牌：许昌智工 规格型号：ZGAE-14	(1) 严格执行《空气源热泵密集烤房》(Q/HNYC050—2020) 标准。 (2) 在《空气源热泵密集烤房》(Q/HNYC050—2020) 附录 A 通讯模块技术要求基础上，细化以下技术要求： ①摄像头≥400万像素，支持微距拍摄，可看清距离镜头10cm - 100cm范围内的5号宋体数字，每10分钟上传1张2560×1440分辨率、标注烤房观察棚温湿度的图片；摄像头自带拍摄时能消除照片上的光斑和阴影的补光灯，防护级别IP67，支持在75℃条件下7×24小时连续稳定工作；根据《GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.4.1.4色彩还原误差检验方法，摄像头在38℃和54℃温度条件下，采集图像的平均色彩还原误差$\Delta E \leq 10.0$ (6500K)。 ②摄像头自带长1.38米、宽0.35米支架，安装在加热室与装烟室隔墙上，后观察窗另一侧、中棚位置，支架采用打孔板模拟有烟叶阻	座	20	62441	1248820	河南省许昌市、许昌智工机械制造有限公司

			挡的气流状态;摄像头与烟叶之间的距离可拍摄鲜烟叶长度0.7米,从叶基至叶尖的完整烟叶。 (3) 均需配置备用电辅热。低压线路须采用铜质电缆。 低压线路配电要求:原则上每五座烤房设立一个分电柜;分电柜内(以五座烤房为例)配备一个$\geq 250A$的主开关,五个分电开关,方便独立控制每座烤房;变压器主电柜至每个分电柜的低压主线采用$\geq 70mm^2$的铜质电缆;分电柜分电开关至每座烤房低压线路采用三相五线$\geq 3 \times 10mm^2 + 2 \times 6mm^2$的铜质电缆。 超出五座的烤房群,每五座设立一个分电柜,超出部分需单独设立分电柜,严禁6连体及以上烤房共用一个分电柜或一条电缆。 (4) 新建电能烤房屋面板封檐排水孔位置须超出地基;主机组下方需增加15cm基座,要求$\geq C20$砼。原则采用两连体烤房。 编烟棚下方为混凝土浇筑地面,浇筑混凝土$\geq C20$砼,厚度$\geq 18cm$。					
2	变压器	巨高嘉业、S13-M-250/10	1 变压器 S13-200KVA 高压绕组: 10kV 低压绕组: 0.4kV 联结组: Dyn11 额定频率: 50Hz 额定容量: 200kVA 相数: 3 调压方式: 无励磁 调压位置: 高压侧 调压范围: $\pm 5\%$ 2 配电柜 JP柜200KVA 额定工作电压: 电流400V 额定频率: 50Hz	台套	2	53091	106182	河南省平顶山市、河南巨高嘉业电力设备有限公司

			额定绝缘电压: 660V 额定电流: 400A 额定绝缘电压: 1000V 额定冲击耐受电压: 12000V 3 变压器台架 150, 3000mm 4 电杆 非预应力D190, 12米 5 计量开关 ZW32-12/T 额定电压: 10KV 6KV 额定频率: 50Hz 额定绝缘水平: 12/42/75 KV 电压比10KV/0.1KV/0.22KV 电流比: 5~800/5A 10KV真空额定电流: 630A 6 绝缘导线 10kV, JKLYJ-120 7 变压器出线 JKIRJY-240 8 跌落式熔断器 RW-10F/100A 9 避雷器 HY5WS-17/50 10 隔离开关 GW9-12/400A 11 底盘 800*800*200 12 卡盘 200*1000 13 接地极 三极 14 铜线 BV-35 15 风力驱鸟器 16 令克棒 10kV 17 空气开关						
...	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计 (元)			大写: 壹佰叁拾伍万伍仟零贰元整 小写: 1355002.00元						

供应商名称 (并加盖公章): 许昌智工机械制造有限公司

供应商法定代表人 (单位负责人) 或授权代表 (签字或加盖姓名章) 李晓波

