五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	许昌市魏都区水利局许昌市魏都区排水管网及泵站闸门养护项目	1.项目主要内容、数量及要求：许昌市魏都区水利局许昌市魏都区排水管网及泵站闸门养护项目，主要内容包含闸门管护及巡视、泵站管护及巡视、市政排水养护及巡视、智能雨污分流系统维护等。	按招标文件〝项目需求〞技术要求执行：巡查闸门门体、止水橡胶、启闭机、钢丝绳、导轨、限位及传动部件，定期加注润滑油脂并记录上下游水位、闸门开度等运行工况；巡视水泵机组、电机、格栅清污设备、管路阀门、拍门、集水池，检查高低压配电柜并落实配电室〝四防一通〞，定期清理集水池漂浮垃圾；沿线巡查排水管网、检查井、雨水井及井盖、井框、防坠网完好情况，排查积水淤堵、渗漏，配合采购人开展排水险情排查；巡视智能雨污分流系统控制器、液位 / 流量传感器、电动调节阀门、数据采集及通信设备，测试数据上传、远程控制、阀门启闭功能；落实安全生产主体责任，特种作业人员持证上岗，文明作业	自合同签订之日起2年（共24个月，按月据实结算）	按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；符合国家及行业现行相关标准规范，均有标准的以高者为准；每月经采购人考核验收合格，验收时对每一项技术、服务、安全标准履约情况进行确认

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发＜政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）＞》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：河南联融建筑工程有限公司