

财政专项资金工程竣工验收表

项目实施单位:

项目验收日期: 2024.1.4

项目名称	巩义市康店镇康南村2022年美丽乡村重点项目建设项目第一标段		项目批准文件	巩财评审【2022】109号	工程质量评价: 合格
工程地点	巩义市康店镇		施工单位	郑州祥和集团有限公司 巩义分公司	工程存在问题和 建议: 无
项目建设内容及工程量	<p>工程新建主排管位于省道S312南段道路西,全长主排管长100米,100米伏园线69井-73井村已园路架空线路及相关设施设备改造,新建电力通道等。</p> <p>工程量: 1.拆除JKLYJ架空导线627米,水泥杆8基,柱上隔离开关1组,设备避雷器1组 2.新建土建部分:3x4位电缆排管100米,直埋电缆井3座,电缆分支箱1台;新建10千伏3x400电缆200米,新建10千伏JKLYJ-240架空线路15米,新建改造0.4千伏ZC-YJV22-4x240-4x240电缆线路45米;新建改造0.4千伏ZC-YJV22-4x240+1x35电缆线路80米 杆塔部分:新建φ430mmx15米木电杆杆(普通杆)1基,新建设备避雷器1组等。</p>		单位名称	祥和公司	验收结论: 同意予以验收
验收人员签名	张栋杰	张栋杰	项目经理	张栋杰	项目主管单位意见: 康南镇人民政府 负责人签名: 李书峰
	戴永林	戴永林	监理	戴永林	监理单位意见: 康南镇人民政府 负责人签名: 戴永林
	李书峰	李书峰	项目负责人	李书峰	项目使用单位意见: 康南镇人民政府 负责人签名: 李书峰
	李书峰	李书峰	项目负责人	李书峰	
	李书峰	李书峰	项目负责人	李书峰	