





工程竣工验收报告

工程名称	济源市思礼镇人民政府思礼镇思礼村东西主大街改建项目	项目地址	济源市思礼镇
开工日期	2024. 6. 14	竣工日期	2024. 9. 22
施工内容	主线路线长527.8m，支线路线长437.3m，本项目路线全长965.1m。主线路面结构为18cmC30水泥混凝土，人行道路面结构为10cmC15混凝土垫层+5cm中粗砂+6cm环保砖。支线路面结构为18cmC30水泥混凝土。工程主要内容为：挖除恢复原水泥混凝土路面、铺设人行道环保砖、路缘石及混凝土排水沟等施工项目。		
施工单位	河南正海实业有限公司		
建设单位	济源市思礼镇人民政府		
设计单位	济源市交通勘察设计院有限公司		
监理单位	河南晟源路桥工程管理有限公司		
质量评定	该工程完成合同约定内容，工程符合设计和国家现行验收规范要求，质量达到合同约定合格标准，同意验收交付使用。		
综合验收意见			
施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
 项目负责人: 周富勇	 项目负责人: 王承	 项目负责人: 邢平	 项目负责人:

本验收表一式四份，参建各方各持一份。