

更正公告(二)

一、项目基本情况

项目编号：漯采磋商采购-2024-152 号

项目名称：漯河市公安局采购空调项目

首次公告日期：2024 年 12 月 2 日

二、更正信息

更正事项：采购公告和采购文件

更正内容：

1、响应文件提交截至时间和响应文件开启时间由：“2024 年 12 月 13 日 09 时 30 分（北京时间）”变更为：“2024 年 12 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）”。

2、第四章采购需求第三项“质保期：六年。”更正为“质保期：整机不低于三年，压缩机不低于五年。”

3、第四章采购需求第五项“资金支付：为保证货物质量和服务，验收合格后分二次支付货款。”更正为“按照合同约定，在验收合格后及时支付。”

4、第四章采购需求增加第六项：“空调室内外机需安装水平、牢固，无安全隐患，同时，室内机距地面的高度，不得小于 300 厘米。”

5、第五章技术参数表格部分更正为：

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
|----|------|------|----|----|
|----|------|------|----|----|

| | | | | |
|---|-----------------|--|-----|---|
| 1 | 变频 1p 挂机空调 | <ul style="list-style-type: none"> ★1. 变频 是 2. APF 值（全年能源消耗效率）≥ 5.27 ★3. 额定制冷量 (W) ≥ 2590 ★4. 额定制冷功率 (W) ≤ 620 5. 额定制热量 (W) ≥ 4300 ★6. 额定制热功率 (W) ≤ 1200 7. 电辅加热功率 (W) ≤ 1100 ★8. 循环风量 (m³/h) ≥ 600 9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤ 45 10. 室外机最大噪音值 (dB(A)) ≤ 55 ★11. 节能指标： I 级节能 | 140 | 台 |
| 2 | 变频 1.5p 挂机空调 | <ul style="list-style-type: none"> ★1. 变频 是 2. APF 值（全年能源消耗效率）≥ 4.80 ★3. 额定制冷量 (W) ≥ 3500 ★4. 额定制冷功率 (W) ≤ 860 5. 额定制热量 (W) ≥ 4700 ★6. 额定制热功率 (W) ≤ 1260 7. 电辅加热功率 (W) ≤ 1200 ★8. 循环风量 (m³/h) ≥ 700 9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤ 45 10. 室外机最大噪音值 (dB(A)) ≤ 55 ★11. 节能指标： II 级节能及以上 | 75 | 台 |
| 3 | 变频 2p 挂机空调 | <ul style="list-style-type: none"> ★1. 变频 是 2. APF 值（全年能源消耗效率）≥ 4.70 ★3. 额定制冷量 (W) ≥ 5000 ★4. 额定制冷功率 (W) ≤ 1260 5. 额定制热量 (W) ≥ 7200 ★6. 额定制热功率 (W) ≤ 2050 7. 电辅加热功率 (W) ≤ 1200 ★8. 循环风量 (m³/h) ≥ 900 9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤ 45 10. 室外机最大噪音值 (dB(A)) ≤ 55 ★11. 节能指标： II 级节能及以上 | 55 | 台 |
| 4 | 变频 3p 柜机空调 | <ul style="list-style-type: none"> ★1. 变频 是 2. APF 值（全年能源消耗效率）≥ 3.9 ★3. 额定制冷量 (W) ≥ 7200 ★4. 额定制冷功率 (W) ≤ 2250 5. 额定制热量 (W) ≥ 9200 ★6. 额定制热功率 (W) ≤ 3100 7. 电辅加热功率 (W) ≤ 2550 | 21 | 台 |

| | | | | |
|---|--------------|--|------|---|
| | | <p>★8. 循环风量(m³/h) ≥1150</p> <p>9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤50</p> <p>10. 室外机最大噪音值 (dB(A) ≤65</p> <p>★11. 节能指标: II级节能及以上</p> | | |
| 5 | 变频 3p 挂机空调 | <p>★1. 变频 是</p> <p>2. APF 值 (全年能源消耗效率) ≥4.40</p> <p>★3. 额定制冷量(W) ≥7200★4. 额定制冷功率(W) ≤2000</p> <p>5. 额定制热量(W) ≥9600</p> <p>★6. 额定制热功率(W) ≤2940</p> <p>7. 电辅加热功率(W) ≤1500</p> <p>★8. 循环风量(m³/h) ≥1200</p> <p>9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤50</p> <p>10. 室外机最大噪音值 (dB(A) ≤65</p> <p>★11. 节能指标: I级节能</p> | 154 | 台 |
| 6 | 变频 5p 柜机空调 | <p>★1. 变频 是</p> <p>2. APF 值 (全年能源消耗效率) ≥3.20</p> <p>★3. 额定制冷量 (W) ≥12000</p> <p>★4. 额定制冷功率(W) ≤4800</p> <p>5. 额定制热量(W) ≥13700</p> <p>★6. 额定制热功率(W) ≤4300</p> <p>7. 电辅加热功率(W) ≤3600</p> <p>★8. 循环风量(m³/h) ≥2000</p> <p>9. 室内机最大噪音值 dB(A) ≤60</p> <p>10. 室外机最大噪音值 (dB(A) ≤75</p> <p>★11. 节能指标: II级节能及以上</p> | 16 | 台 |
| 7 | 开孔 | 由于空调室内、室外机相距较远,有的需要穿过 3~4 堵墙。 | 330 | 个 |
| 8 | 空调加管 | 由于空调室内、室外机相距较远,最远的超过 20 米,已超出设备厂家免费提供的空调管道长度。多余部分需要加装保障正常运行的管道。 | 868 | 米 |
| 9 | 冷凝水引水管 (50#) | 由于建筑特殊,所有室内主机均需利用冷凝水引管排水。 | 5000 | 米 |

其他涉及此项内容的,以此更正公告内容为准。

注:其他内容不变,该变更内容作为招标文件的组成部分。因发

放变更、澄清、补遗等通知会造成电子招标文件版本号变更，各投标人需下载最新的电子招标文件及其附件，因各投标人未看到或其他原因造成的损失，由各投标人自行承担。由此给各投标人带来不便，敬请谅解。

更正日期：2024年12月16日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：漯河市公安局

地址：漯河市黄河路与黄山路交叉口

联系人：王先生

联系方式：18303952055

2. 集中采购机构信息

名称：漯河市公共资源交易中心

地址：漯河市市民之家5楼

联系人：张女士

联系方式：0395-2969995

3. 项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：0395-2969995