

四、 投标报价明细表

项目名称：浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目 （三标段）

项目编号：浚财招标采购-2025-16

单位：元（人民币）

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1	格栅LED灯	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-ZZMJ12GR-36/A372/Z	1、LED教室灯为一体式格栅防眩灯具；灯具长度1200mm，宽度300mm；为保证灯具长时间吊装不形变，防止材料老化带来安全隐患，LED教室灯具背板为金属材质，背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理； 2、LED教室灯额定功率34.7W；灯具功率因数PF 0.9767；灯具效能101.4 lm/W； 3、LED教室灯的显色指数Ra 96.6，R9 99；相关色温：5000K ，色容差：1.9 SDCM； 4、为提高教室照明舒适度和桌面的均匀度及达到更好的优质光环境，LED教室灯采用先进的格栅防眩设计，格栅须采用表面真空镀铝处理； 5、LED教室灯视网膜蓝光危害类别等级为：RG0； 6、LED教室灯频闪性能认证结果为：无显著影响； 7、为了延缓灯具光通量的衰减，提高灯具使用寿命，LED教室灯应有较高的功率冗余率，其LED模块使用的灯珠总额定功率应为整灯额定功率的2倍； 8、为了响应国家节能环保绿色可持续发展政策，LED教室灯为绿色环保产品，至少依据但不限于《GB/T26572》等标准通过电器电子产品认证；	盏	1268	450	570600

				9、LED教室灯应至少依据但不限于《GB40070》、《GB7793》《GB50034》、《GB/T5700》及《GB/T13379》、《GB/Z26212等标准通过教室灯具青少年近视防控认证且认证等级为五星； 10、LED 教室灯应至少依据但不限于《GB/T 33721》《GB/T13379》《GB/T 18595》及《GB/T 36979》标准，依据以上标准通过教室优选照明设备认证； 11、LED 教室灯通过国家 CCC 强制认证，且为了适应地区灰尘大的因素，整灯 IP 防护等级应 IP40；				
2	黑板 LED灯	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-ZZMJMD-40-U/Z 1、LED 黑板灯长度 1200mm mm；为一体化灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁 无流挂现象；为有效提升教师的视觉健康舒适度，黑板灯应 采用先进的防眩设计； 2、LED 黑板灯额定功率38.1W，功率因数 PF≥0.984，灯具效能102.4lm/W； 3、LED 黑板灯的显色指数 Ra 97，R9 93；相关色温：5010K，色容差：0.8 SDCM； 4、为了延缓灯具光通量的衰减，提高灯具使用寿命，LED 黑板灯应有较高的功率冗余率，其 LED 模块使用的灯珠总额定 功率应为整灯额定功率的 5 倍或以上； 5、LED 黑板灯视网膜蓝光危害类别等级为：RG0； 6、LED 黑板灯频闪性能认证结果为：无显著影响； 7、为了响应国家节能环保绿色可持续发展政策，LED 黑板灯为 绿色 环保 产 品 ，至少依据但不限于《GB/T26572》及《GB/T26125》标准通过电器电子产品认证； 8、LED 黑板灯至少依据但不限于《QB/T 5533》、《GB/T31897.201》、《GB/T 36979》、《GB17625.1》、《GB/T 17743》等标准通过教室照明灯具性能认证；	盏	300	495	148500

3860A079

					9、LED 黑板灯应至少依据但不限于《GB 7793-2010》《GB50034-2013》《GB/T 5700-2008》及《GB 50099-2011》《GB40070-2021》等标准通过教室照明减碳量认证； 10、LED 黑板灯应至少依据但不限于《GB 40070》、《GB 7793》《GB 50034》、《GB/T 5700》及《GB/T 13379》、《GB/Z 26212》等标准通过教室灯具青少年近视防控认证且认证等级为五星； 11、LED 黑板灯应至少依据但不限于《GB/T 33721》《GB/T13379》《GB/T 18595》及《GB/T 36979》标准，依据以上标准通过教室优选照明设备认证； 12、LED 黑板灯通过国家 CCC 强制认证，且为了适应地区风沙灰尘大的因素，整灯 IP 防护等级应 IP40；				
3	灯具吊杆	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-ZZDMG	吊杆材质采用刚性中空铝合金，直径 12mm、壁厚 1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理；	套	1568	20	31360
总合计（元）		750460							

注：

- 1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。

3860A079

3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期： 2025 年 4 月 1 日

3860A079

3860A079