

鹤壁职业技术学院火灾预警系统建设项目更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号:鹤财磋商采购-2025-63
- 2、原公告的采购项目名称:鹤壁职业技术学院火灾预警系统建设项目
- 3、首次公告日期及发布媒介:《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》
- 4、原响应文件提交截止时间:2025年11月18日09时00分(北京时间)

二、更正信息

1、公告类型: 变更公告

2、更正事项: 采购公告 采购文件

3、原文件获取时间:2025年11月6日至2025年11月13日(北京时间) 文件获取截止时间
变更为:2025年11月18日至2025年11月24日(北京时间)

4、原开标时间: 2025年11月18日上午09时(北京时间)
变更为: (北京时间)2025年12月2日09时00分(北京时间)

原采购信息内容

原磋商文件中:

第四章 采购项目需求 12声光报警器

原参数: 声压级在正前方3米处可达80dB-115dB, 满足《火灾自动报警系统设计规范》 \geqslant 60dB的强制要求。闪光频率通常配置为1. 1Hz-2Hz, 视觉警示距离超过30米。设备编码范围覆盖1-200, 采用电子编码技术实现地址设定。

第四章 采购项目需求 19辅材、系统集成

原参数: 1. 提供本项目施工所需的电源线、光端盒、网线、跳线、插排、线槽、线管、标签、扎带、胶带等相关辅助材料;
2. 本项目所有设备可与学校现有平台对接, 投标价格包含设备安装、调试、布线及后期维护等费用。

变更为: 第四章 采购项目需求 12声光报警器

改为: 1、通讯方式: 4G Cat. 1通讯; 2、工作电压: DC 12V/2A; 3、工作温度: -10°C \sim $+55^{\circ}\text{C}$; 4、一键报警功能: 有; 5、拉绳报警功能: 有; 6、报警语音拷贝功能: 有

第四章 采购项目需求 19辅材、系统集成变更为: 改为: 1、提供本项目施工所需的电源线、光端盒、网线、跳线、插排、线槽、线管、标签、扎带、胶带等相关辅助材料;
2、投标价格包含设备安装、调试、布线及后期维护等费用;
3、此项目主机与学校现有消防控制室主机须并网及连接校园消防管理平台; 自动报警设备及独立式报警传感器须并网及连接校园消防管理平台。

6、更正日期: 2025年11月17日

三、其他补充事宜

第四章 采购项目需求 增加20传输模块:

1、硬件基础参数

电源规格 输入电压: DC24V (推荐值) 功耗: $\leqslant 8.0\text{W}$ (正常工作状态);

工作环境 温度范围: -10°C \sim $+55^{\circ}\text{C}$ (适应极端气候场景); 防护等级 IP30 (防尘设计);

2、通信接口与协议

下行接口 (连接消防主机);

物理接口: RS232/RS485(DB9 端子), 支持同时接入 2 台消防主机, CAN 通讯接口、 RJ45 网络通讯口;

协议兼容性: 支持主流品牌协议;

通信协议: MQTT/HTTP(TLS加密传输), 支持;

FosLink 平台、城市消防远程监控系统对接;

状态监控: 实时显示网络连接状态、模块运行日志、通信链路质量扩展接口与联动。

三、其他补充事宜

其他内容不变。

四、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：鹤壁职业技术学院

地址：鹤壁市淇滨区朝歌路5号

联系人：连先生 100110

联系电话：16639251930

2. 采购代理机构信息

名称：河南省江开工程管理有限公司

地址：鹤壁市淇滨区建业森林半岛15号楼2单元102室

联系人：张先生

联系电话：0392-3886255

3. 项目联系方式

项目联系人：连先生

联系电话：16639251930