



河南牧业经济学院

建设项目验收报告

项目编号：豫财磋商采购-2024-792

项目名称：河南牧业经济学院英才校区图书馆空调专

用线路铺设改造及中央空调安装项目

项目单位：河南牧业经济学院后勤处

验收时间：2025 年 6 月 13 日

2025 年制表



扫描全能王 创建

一、项目概况

供货单位	名称	河南鑫隆机电工程有限公司		
	联系人	刘亚永		
	联系方式	0371-586675051		
使用单位	联系人	崔军峰		
	联系方式	0371-63515095		
采购方式	竞争性磋商	合同编号	Z-20240923-3	
到货日期	2024 年 9 月 25 日	安装日期	2024 年 9 月 28 日-2024 年 10 月 30 日	
质量保证期	5 年	合同金额	¥3245000.00 元	
相关资料及说明				
资料名称	份数	资料名称	份数	备注
党委会纪要	1	合 同	1	
校长办公会纪要	1	竣工资料	4	
招标与采购申请表	1	验收申请表	1	
竞争性磋商文件	1	初步验报单	1	
响应文件	1			
其他资料、配件等说明：无				



二、验收小组 二次验收（复验）验收报告

本项目由后勤处 部门申请，并通过 竞争性磋商 采购，于 2024 年 09 月 23 日签订合同，合同金额：3245000.00 元，合同编号：Z-20240923-3，项目名称：河南牧业经济学院英才校区图书馆空调专用线路铺设改造及中央空调安装项目。

该项目所供仪器设备（工程/服务）于 2024 年 09 月 25 日已经到货，并经供货单位 河南鑫隆机电工程有限公司 安装调试，各项指标均达到合同要求，一切正常，性能良好，验收 合格。

验收时间：2025 年 6 月 13 日



参加验收人员签字

马立

张成

高

赵东明

刘伟

于素菊



批量设备验收详单

项目名称		河南牧业经济学院英才校区图书馆空调专用线路铺设改造及中央空调安装项目		项目编号		豫财磋商采购-2024-792	
供货单位		河南鑫隆机电工程有限公司		合同金额		3245000.00 元	
仪器设备（工程/服务）验收清单							
序号	设备名称	型 号	规格/参数	数量	机身号	放置地点	使用人
1	26HP 多联机外机	ARU0745LT4	制冷量 73.5kw,制热量 74.3kw	4	ARU0745LT4	图书馆	图书馆
2	28HP 多联机外机	ARU0345LT4 ARU0455LT4	制冷量 78.9kw,制热量 87.5kw	2	ARU0345LT4 ARU0455LT4	图书馆	图书馆
3	32HP 多联机外机	ARU0345LT4 ARU0565LT4	制冷量 89.6kw,制热量 100.5kw	2	ARU0345LT4 ARU0565LT4	图书馆	图书馆
4	36HP 多联机外机	ARU0345LT4 ARU0685LT4	制冷量 101.7kw,制热量 111.8kw	1	ARU0345LT4 ARU0685LT4	图书馆	图书馆
5	38HP 多联机外机	ARU0405LT4 ARU0685LT4	制冷量 108.1kw,制热量 119.3kw	2	ARU0405LT4 ARU0685LT4	图书馆	图书馆
6	54HP 多联机外机	ARU0345LT4 ARU0505LT4 ARU0685LT4	制冷量 152.1kw,制热量 168.3kw	2	ARU0345LT4 ARU0505LT4 ARU0685LT4	图书馆	图书馆
7	58HP 多联机外机	ARU0345LT4 ARU0655LT4 ARU0685LT4	制冷量 164.1kw,制热量 180.8kw	2	ARU0345LT4 ARU0655LT4 ARU0685LT4	图书馆	图书馆
8	62HP 多联机外机	ARU0405LT4 ARU0685LT4 ARU0685LT4	制冷量 176.2kw,制热量 193.6kw	2	ARU0405LT4 ARU0685LT4 ARU0685LT4	图书馆	图书馆
9	超薄低静压风管机	ARNL40254NF. ACN	制冷量 2.5kw,制热量 2.8kw,功率 40w 风量 480m3/h,最大噪声 28dB(A)	8	ARNL40254NF. ACN	图书馆	图书馆
10	超薄低静压风管机	ARNL40284NF. ACN	制冷量 2.8kw,制热量 3.2kw,功率 40w 风量 540m3/h,最大噪声 30dB(A)	2	ARNL40284NF. ACN	图书馆	图书馆
11	四出风天花	ARNTP0564NF.	制冷量 5.6kw,制热量	12	ARNTP0564NF.	图书馆	图书馆



	内嵌机	ACN	6.3kw,功率 40w 风量 840m3/h,最大噪声 33dB(A)		ACN		
12	四出风天花内嵌机	ARNTP0714NF. ACN	制冷量 7.1kw,制热量 8.0kw,功率 40w 风量 1020m3/h,最大噪声 36dB(A)	12	ARNTP0714NF. ACN	图书馆	图书馆
13	四出风天花内嵌机	ARNTM1204NF. ACN	制冷量 12.5kw,制热量 14kw,功率 144w 风量 1800m3/h,最大噪声 46dB(A)	10	ARNTM1204N F.AC N	图书馆	图书馆
14	四出风天花内嵌机	ARNTM1404NF. ACN	制冷量 14.1kw,制热量 16kw,功率 144w 风量 1860m3/h,最大噪声 48dB(A)		ARNTM1404N F.AC N	图书馆	图书馆
15	中央空调控制系统	PACP5A000.EN CXLEU			PACP5A000.EN CXLEU	图书馆	图书馆
16	空调线控器	PREMTB001.A CN			PREMTB001.A CN	图书馆	图书馆

