

网上支付 二六

后勤保障中心政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目
(包1 高低压配电柜)

资金来源：财政经费 合同金额：368.0533 万元

中标供应商：索凌电气有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年6月12日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2024-750-包1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收的仪器设备“后台监控”缺少相应的明细资料。

四、验收工作组建议：

对以上问题进行整改，满足合同要求后，予以通过验收。

采购单位项目负责人：陈永昌

采购单位主管领导：陈永昌

采购单位监督人：李博

采购单位印章：郑州大学后勤保障中心

验收工作组签名：李博 陈永昌

罗勇 陈加福

中标供应商项目负责人：张枝超

2025年6月12日

郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目（包1 高低压配电柜）整改情况说明

针对验收过程中发现的问题我单位已根据验收工作组意见进行整改，整改情况说明如下：

本次验收的仪器设备“后台监控”缺少相应的明细资料。

根据专家组意见，供货单位补充了“后台监控”明细和现场照片。

针对以上问题，我单位已按照验收工作组意见进行整改，项目已符合合同要求。

供货单位：索凌电气有限公司

项目单位：郑州大学后勤保障中心

专家意见：

子勇
陈加福

2025年6月23日

后勤保障中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目

(包1 高低压配电柜)

资金来源：财政经费 合同金额：368.0533 万元

中标供应商：索凌电气有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年6月3日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2024-750-包1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

(1) 本次验收的仪器设备缺少满足合同技术参数的履约测试报告；

(2) 缺少与合同相对应的设备布局图片；

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收的设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人：

张永昌

采购单位主管领导：

郭永光

采购单位监督人：

郭永光

采购单位签章：



验收工作组签名：

罗勇 陈加福 郭永光
张永昌 张永光

中标供应商项目负责人：

张枝超

2025年6月3日