

检测系统类别	系统判定
☒ 火灾自动报警系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☒ 消防给水系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☒ 消火栓系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☒ 自动喷水灭火系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☐ 固定消防炮灭火系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 自动跟踪定位射流灭火系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 泡沫灭火系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 气体灭火系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 干粉灭火系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☒ 防烟排烟系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☒ 消防应急照明及疏散指示系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☐ 防火分隔设施	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 电气火灾监控系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 可燃气体探测报警系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 消防电源监控系统	☐ 合格 / ☐ 不合格
☒ 火灾警报和消防应急广播系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☒ 消防专用电话系统	☒ 合格 / ☐ 不合格
☐ 消防电梯	☐ 合格 / ☐ 不合格
☐ 消防供配电设施	☐ 合格 / ☐ 不合格
☒ 建筑灭火器	☒ 合格 / ☐ 不合格
☐ 其他	☐ 合格 / ☐ 不合格

判定规则: 检测结果应符合《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)的要求:

根据《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)、《建筑消防设施的维护管理规定》(GB25201-2010)等相关要求,依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)等工程建设消防技术标准规范,该建设工程建筑消防设施检测结论:合格。

(公章或技术服务专用章)

日期: 2025 年 09 月 23 日

检测结论	根据《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)、《建筑消防设施的维护管理规定》(GB25201-2010)等相关要求,依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)等工程建设消防技术标准规范,该建设工程建筑消防设施检测结论:合格。		
报告人	 闫慧莉 14124000386	检测人	王王斌 张燕
项目负责人	 张金平 14124000070	技术负责人	张金平
审核人	张金平	批准人	李天瑞