

通许县农业农村局通许县设施蔬菜现代农业产业园项目 变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：汴通财竞谈-2025-7
- 2、原公告的采购项目名称：通许县农业农村局通许县设施蔬菜现代农业产业园项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年08月11日、《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2025年08月15日09时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购公告 ☒采购文件

- 2、原文件获取时间：2025年08月12日 - 2025年08月14日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2025年08月19日22时59分（北京时间）

- 3、原开标时间：2025年08月15日09时30分（北京时间）

开标时间变更为：2025年08月20日10时00分（北京时间）

- 4、原采购信息内容

1) 第一章 竞争性谈判公告 二、供应商的资格要求及第三章 评标办法中“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年01月01日以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。）”；

2) 第二章 供应商须知及前附表中谈判小组的组建：谈判小组构成：经济专家1人、技术专家2人，共计3人组成；全部从省级政府采购评标专家库中随机抽取。评标专家确定方式：投标截止时间当天，从省级相关评标专家库中随机抽取。

- 3) 第五章 采购内容及商务技术要求中内容

4) 第二章 供应商须知及前附表中付款方式：签订合同付30%，货物交付并验收以后付至97%，剩余3%一年内无质量问题付清。采购人可以聘请第三方进行质量验收，相关验收费用由成交人承担。验收合格的，由采购人委托的第三方签署验收单。

变更为

1) 第一章 竞争性谈判公告 二、供应商的资格要求及第三章 评标办法中“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年01月01日以来连续3个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。）”；

2) 第二章 供应商须知及前附表中谈判小组的组建：谈判小组构成：3人；由采购人代表1人，相关经济、技术专家2人。评标专家确定方式：从省级财政部门组建的政府采购专

家库中随机抽取。

3) 第五章 采购内容及商务技术要求 (变更内容详见变更公告附件)

4) 第二章 供应商须知及前附表中付款方式: 根据项目进度付款, 具体以合同约定为准。

5、更正日期: 2025 年 08 月 14 日 16 时 00 分

三、其他补充说明

1. 其他内容不变。

2. 监督部门: 通许县财政局 (政府采购办)

统一社会信用代码: 114102220053476361

联系人: 彭女士、齐女士

联系方式: 0371—22305031

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 通许县农业农村局

地址: 河南省通许县人民路中段

联系人: 张老师

联系方式: 13598780889

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 河南良智行工程管理咨询有限公司

联系地址: 河南省郑州市惠济区江山路西 008 乡道南弘泰小区 1 号楼 1 单元 3 层 302

号

联系人: 李桀

联系电话: 19137831717

3. 项目联系方式

项目联系人: 李桀

联系方式: 19137831717

通许县设施蔬菜现代农业产业园烘干设备清单

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	烘干箱	长8米*宽2.3米*高3.4米(6层)	套	1
2	供风机	4-73-12C	台	1
3	供风机变频电柜	45G(重载)	台	1
4	烘干箱动力电机、减速机	1.5KW	台	3
5	烘干箱动力变频电柜	(一拖三)		1
6	排潮部件	排潮底座:长7米*宽2.18米*高1米 排潮孔:宽1.2米*高4.3米	套	1
7	上料部件	宽2.18米*长10米	套	1
8	出料部件	出料闭风器长2.17米	套	1
9	供风机电机	45KW	台	1
10	输送机	3KW	台	3
11	风机相关连接件	进风口宽2.08米*高0.6米*长1.2米	套	1
12	清洗沥水机	长7米*宽0.9米	套	1
13	燃烧机	140型	套	1
14	直燃炉	3000*1800*2600	台	1
15	燃烧机电柜	3KW	套	1
16	叉车	柴油3.5吨	辆	1
17	手动液压叉车	3吨	台	2

通许县设施蔬菜现代农业产业园保鲜库设备清单

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	保温隔热冷库顶板	1. 保温隔热部位:冷库顶板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:15cm厚聚氨酯彩钢夹芯板B1级阻燃	m ²	731
2	保温隔热冷库外墙	1. 保温隔热部位:冷库外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:15cm厚聚氨酯彩钢夹芯板B1级阻燃	m ²	978.1
3	保温隔热冷库隔墙	1. 保温隔热部位:冷库外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:15cm厚聚氨酯彩钢夹芯板B1级阻燃	m ²	425.85
4	冷库地面保温隔热层	1. 保温隔热部位:冷库地面保温隔热层 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:10cm厚 XPS 聚苯乙烯挤塑板	m ²	731
5	保温门	1. 尺寸:TLM2340 2. 推拉门:宽 2.3m*高 4.0m	樘	4
6	电动密闭换气窗	1. 电动密闭换气窗 C0505	樘	4
7	制冷设备	1. 型号、规格:制冷主机(螺杆三并联) RC2-180 制冷剂 R22, 蒸发冷 JRL1100KW1 套, 水泵 28 吨 2 台 2. 安装方式:落地式 3. 减震装置形式:设备厂家配套设备减震支吊架 4. 其他:设备自带控制箱 5. 温度:±5 度	台	1
8	冷风机	1. 名称:DD 型蒸发冷风机 2. 规格:DD-7503	台	4
9	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:D360*250 风量 1000m ³ /h	台	4
10	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 规格:5000m ³ /h 风量	台	4
11	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ16*1.2 外保温铜管 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气压	m	4
12	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒	m	4

		3. 规格、压力等级: $\Phi 22 \times 1.2$ 外保温铜管 4. 连接形式: 氩电联焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压		
13	低压碳钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 57 \times 4$ 保温钢管 3. 连接形式、焊接方法: 氩电连焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压	m	48
14	低压碳钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 76 \times 4$ 保温钢管 3. 连接形式、焊接方法: 氩电连焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压	m	20
15	低压碳钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 89 \times 4$ 保温钢管 3. 连接形式、焊接方法: 氩电连焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压	m	20
16	低压碳钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 108 \times 4$ 保温钢管 3. 连接形式、焊接方法: 氩电连焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压	m	15
17	低压碳钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 133 \times 4$ 保温钢管 3. 连接形式、焊接方法: 氩电连焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压	m	15
18	螺纹阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4
19	螺纹阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4
20	螺纹阀门	1. 名称: 膨胀阀 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16
21	焊接法兰阀门	1. 名称: 恒压阀 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1
22	焊接法兰阀门	1. 名称: 回气截止阀 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	4

23	螺纹阀门	1. 名称:铜球阀 2. 材质:铜制 3. 型号、规格:Φ 32 4. 连接形式:螺纹连接	个	4
24	螺纹阀门	1. 名称:分液器 2. 型号、规格:Φ 32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4
25	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 规格:Φ32 3. 类型:	台	4
26	双绞线缆	1. 名称:信号线 2. 规格:超五类屏蔽线 3. 线缆对数:4	m	200
27	配线	1. 名称:电缆线 2. 型号: RV 3. 规格: 16 4. 材质:铜芯	m	100
28	配线	1. 名称:电缆线 2. 型号: RV 3. 规格: 2.5 4. 材质:铜芯	m	100
29	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:化霜水管 3. 材质、规格:DN63 4. 连接形式:粘接	m	70
30	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:化霜水管 3. 材质、规格:DN110	m	80
31	碳钢通风管道	1. 名称:空调风风管 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:矩形 4. 规格:2000*600 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口	m ²	153.6
32	加湿器	1. 名称:自动加湿器 JSQ-7	套	4
33	传感器	1. 名称:湿度传感器 HI01	套	4
34	传感器	1. 名称:二氧化碳传感器 PG20120023488	套	4
35	货架	1. 冷库钢货架 1200*1320*1800mm	套	738
36	采暖工程系统 调试	1. 氮气保压	系统	1