

2025 年汝阳县城关镇罗沟社区农村公益事业财政奖补重点 村项目疑问

一、招标清单：“道路工程”中如下图：

1. 分部道路 18 中，清单 36 项 项目特征描述含 180mm 厚 C25 混凝土和 37 项水泥混凝土 180mm 厚 C25 是否重复计入，请明确？

答：清单 36 项仅计算 60mm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）

2. 分部道路 22 中，清单 48 项 项目特征描述含 180mm 厚 C25 混凝土和 50 项水泥混凝土 180mm 厚 C25 是否重复计入，请明确？

答：清单 48 项仅计算 60mm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）

5		道路18						
6	35	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子） 2. 喷油量：0.3~0.5L/m ²	m ²	8520		
7	36	040203006001	沥青混凝土	1. 60mm细粒式沥青混凝土（AC-13C） (SBSI-D) 2. 180mm厚C25混凝土	m ²	8520		
8	37	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm	m ²	3180		
9	38	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种：混凝土立缘石 2. 规格：900*300*150	m	300		

		道路22						
46	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18cm 3. 垃圾外运3Km	m ²	2317			
47	040202001019	路床(槽)整形	1. 路基碾压，压实度不小于93%	m ²	2317			
48	040203006004	沥青混凝土	1. 60mm细粒式沥青混凝土（AC-13C） (SBSI-D) 2. 180mm厚C25混凝土	m ²	2317			
49	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子） 2. 喷油量：0.3~0.5L/m ²	m ²	2317			
50	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm	m ²	2317			
51	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种：混凝土立缘石 2. 规格：900*300*150	m	350			