

三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥
抢修改造项目

交工验收报告

三门峡市公路事业发展中心

二〇二五年 三月

河南省普通干线公路养护工程交工验收报告

一	工程名称	三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥抢修改造项目
二	工程地点及主要控制点	G209 跨线桥位于河南省三门峡市湖滨区三门峡市湖滨区 S244 线上，桥梁上跨在建国道 209 王官黄河特大桥收费广场，主要控制点：新建引桥、原桥加固改建。
三	建设依据	三门峡市交通运输局关于三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥改造项目实施方案的批复（三交[2024]114 号）；施工图设计的批复（三交[2024]172 号）；三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥改造项目签订的项目合同协议书；工程施工图设计文件。
四	技术标准与主要指标	设计荷载：公路-I 级；桥梁宽度：净 12.0m+2x0.5m（防撞护栏）= 全宽 13.0m；跨径组成：引桥 1 上部结构采用（3x16）米预应力砼简支空心板，中心桩号 K10+121.689；桥梁全长 50.58 米，下部结构采用肋板台，柱式墩，钻孔灌注桩基础；引桥 2 上部结构采用（6x16）米预应力砼简支空心板，中心桩号 K10+273.689；桥梁全长 98.58 米，下部结构采用肋板台，柱式墩，钻孔灌注桩基础。
五	建设规模及性质	建设规模：桥梁设计荷载等级：公路-I 级； 桥面宽度：净 12.0 米+2×0.5 米防撞护栏； 地震烈度：按Ⅷ度设防。 设计时速：60km/h。 建设性质：抢修改造项目
六	开工日期	2024 年 12 月 25 日
	交工日期	2025 年 3 月 24 日
七	批准概算（或预算）	批准概算 22330837 元

八	工程建设主要内容	主要工程：新建桥梁 2 座、加固老桥 1 座、处置沉陷路基、修筑便道。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥抢修改造项目的外观质量好，交工验收资料已完善。根据《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定得分为 89.3 分，交工验收质量等级评定为合格。合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料，建立质量自检体系。施工期间，能够按照业主要求和指令力促工程质量，较好地履行了合同，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。
十一	存在问题处理措施	存在问题：路缘石、急流槽及排水沟未完成施工；桥梁路灯未恢复安装。 处理措施：一个月内完成上述工作内容并验收合格。
十二	附件	1、工程质量评分一览表 2、交工验收证书 3、交工验收委员会名单

河南省普通干线公路养护工程交工验收证书

交工验收时间：2025 年

交工验收证书第 1 号

工程名称	三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥抢修改造项目工程
项目法人	三门峡市公路事业发展中心
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司
施工单位	三门峡市昌通路桥建设有限责任公司
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司

主要工程数量：
该三门峡市湖滨区 S244 线 G209 跨线桥抢修改造项目工程，主要工程：新建桥梁 2 座、加固老桥 1 座、处置沉陷路基、修筑便道。

价款	原合同	17790198.21 元	实际	17790198.21
工期	原合同	180 日历天	实际	90 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：整体工程外观质量良好，交工验收资料已完善。根据《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定得分为89.3分，交工验收质量等级评定为合格。合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料，建立质量自检体系。施工期间，能够按照业主要求和指令力促工程质量，较好地履行了合同，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完成。



施工单位法人代表或授权代理人(签字)

王阳

(单位盖章)

2025年3月27日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

三门峡市湖滨区S244线G209跨线桥抢修改造项目工程控制较好，外观质量良好，交工验收资料已完善。同意交工验收结论，本合同段工程质量等级评为合格。合同执行期间，施工单位能按合同要求完成规定的工作。较好地履行了合同。



合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

刘昊

(单位盖章)

2025年3月27日

(设计单位的意见)

三门峡市湖滨区S244线G209跨线桥抢修改造项目工程控制较好，外观质量良好，施工单位能够按照合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。



设计单位法人代表或授权代理人(签字)

魏金丹

(单位盖章)

2025年3月27日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程质量综合评定为合格，交工验收质量等级评定为合格。缺陷问题由施工单位在3个月内进行完善，由监理单位负责检查验收，确保工程质量。



项目法人代表或授权代理人(签字)

赵志伟

(单位盖章)

2025年3月27日

交工验收委员会名单

	姓 名	职务或职称	所 在 单 位	签 名
主任委员	赵 兵	总工	三门峡市公路事业发展中心	赵兵
副主任委员	张红雁	养护科长	三门峡市公路事业发展中心	张红雁
	赵志伟	经济师	三门峡市公路事业发展中心	赵志伟
委员	魏金丹	工程师	河南豫西路桥勘察设计有限公司	魏金丹
	上官战红	高级工程师	三门峡路德路桥工程检测有限公司	上官战红
	岳会展	高级工程师	三门峡市公路事业发展中心	岳会展
	刘昊	总监	三门峡科建工程监理咨询有限公司	刘昊

三门峡市湖滨区S244线G209跨线桥抢修改造 项目工程交接单位代表签名表

	姓 名	所在单位	职务或职称	签 名
项目法人代表	赵兵	三门峡市公路事业发展中心	总 工	赵兵
抢修工程 项目部	张红雁	三门峡市公路事业发展中心	项目负责人	张红雁
	赵志伟	三门峡市公路事业发展中心	经济师	赵志伟
	岳会展	三门峡市公路事业发展中心	高级工程师	岳会展
设计单位	魏金丹	河南豫西路桥勘察设计有限公司	工程师	魏金丹
接养单位	赵继军	湖滨公路科	科 长	赵继军
监理单位	刘昊	三门峡科建工程监理咨询有限公司	总 监	刘昊
施工单位	卫阳	三门峡市昌通路桥建设有限责任公司	项目经理	卫阳