

禹州市人民政府文件

禹政文〔2023〕65号

签发人：陈 涛

禹州市人民政府 关于2023年度烟叶烤房电代煤项目 验收情况的报告

许昌市人民政府：

按照《全省烟叶烤房电代煤工作三年行动计划》（豫环攻坚办〔2020〕18号）和《关于做好全省烟叶烤房电代煤工作的补充通知》（豫环攻坚办〔2021〕22号）要求，我市组织许昌市生态环境局禹州分局、市农业农村局、市财政局、市烟草公司、市供电公司等单位，以及不同领域相关技术专家，成立联合验收组，开展了烟叶烤房电代煤项目县级验收工作。现将验收情况报告如下：

— 1 —



一、烟叶烤房电代煤改造项目

(一)项目概况。我市 2023 年共承担烟叶烤房电代煤项目改建任务 336 座，改建内容主要包括分体式热泵机组、加热室配件、热泵烤房控制器、加热室改造及低压供电线路、安装调试等。涉及张得镇、花石镇、范坡镇、朱阁镇、鸿畅镇、文殊镇、鸠山镇等 7 个镇 16 个行政村。项目总中标金额 15267600 元，共 4 个标段，分别为：

第 1 标段中标公司为江苏奥斯康新能源有限公司，中标金额 3788400 元，改造任务 82 座，其中：朱阁镇石河村 62 座，花石镇白佛张村 20 座。

第 2 标段中标公司为河南农先锋科技股份有限公司，中标金额 3255000 元，改造任务 70 座，其中：朱阁镇马坟村 10 座、刘冲村 28 座、北张桥村 6 座、郑湾村 26 座。

第 3 标段中标公司为成都佳达农业科技发展有限公司，中标金额 4650000 元，改造任务 100 座，其中：张得镇大周村 70 座，鸿畅镇岗刘村 10 座，文殊镇曹璜村 10 座，鸠山镇全庄村 10 座。

第 4 标段中标公司为安徽中科自动化股份有限公司，中标金额 3574200 元，改造任务 84 座，其中：张得镇酸枣树杨村 8 座、大槐树赵村 10 座、万寨村 10 座、后楼村 14 座，范坡镇彭庄村 7 座、岗吴村 35 座。

(二)验收标准。按照《中国烟草总公司河南省公司关于批准发布空气源热泵密集烤房和空气源热泵密集烤房烘烤技术规



程企业标准的通知》(豫烟〔2020〕142号)、《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB T 50168-2006)、《电气装置安装工程、电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ14890)等有关烟草、电力行业技术标准验收。

(三)验收情况。经验收组专家现场勘查并调阅相关资料,我市2023年烟叶烤房电代煤改造项目已全部完成,设备符合相关技术标准,质量合格。

二、烟叶烤房变压器建设项目

(一)项目概况。我市2023年电能烤房配套变压器(红线内)建设项目共建设变压器27台套,涉及张得镇、花石镇、范坡镇、朱阁镇、鸿畅镇、文殊镇、鸠山镇等7个镇16个行政村。其中S11-M-200KVA变压器15台套;S11-M-250KVA变压器1台套;S11-M-315KVA变压器2台套;S11-M-400KVA变压器9台套。项目总中标金额2969850元,中标公司为河南和锐电力工程有限公司。

(二)验收标准。按照《中国烟草总公司河南省公司关于批准发布空气源热泵密集烤房和空气源热泵密集烤房烘烤技术规范企业标准的通知》(豫烟〔2020〕142号)、《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB T 50168-2006)、《电气装置安装工程、电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ14890)等有关烟草、电力行业技术标准验收。



(三) 验收情况。经验收组专家现场勘查并调阅相关资料，我市 2023 年电能烤房配套变压器建设项目已全部完成，设备符合相关技术标准，质量合格。

特此报告。



禹州市人民政府办公室

2023 年 9 月 25 日印发

