

郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院
餐厅油烟排放送风净化设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2025-300

郑州市公共资源交易中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分 投标邀请书	3
第二部分 招标项目资料表	7
第三部分 投标人须知	10
第一章 说明	10
第二章 招标文件	11
第三章 投标文件	12
第四章 投标文件的上传	15
第五章 其他	15
第六章 开标	16
第七章 评标	17
第八章 定标	17
第九章 中标通知书	17
第十章 中标结果的质疑、投诉	18
第十一章 签订合同	18
第四部分 采购货物需求	20
第一章 货物清单	20
第二章 具体参数要求	20
第三章 货物商务需求	27
第四章 落实政府采购政策	31
第五部分 评标说明	33

第一章	资格审查	33
第二章	评标方法	34
第三章	评标程序	35
第四章	评标标准	37
第五章	无效投标条款	39
第六章	废标条款	40
第六部分	合同条款	41
第七部分	附件	41
第一章	投标文件组成	46
第八部分	告知函	62
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函	62

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州市中心医院委托，就郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院餐厅油烟排放送风净化设备采购项目（项目编号：郑财招标采购-2025-300 号）进行公开招标，欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

序号 或分 包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价（元）
无	郑州市中心医院北京积水潭医院郑州医院餐厅油烟排放送风净化设备采购项目	合同签订后 45 日历天内	郑州市高新区创新大道与金盏街交叉口北京积水潭医院郑州医院（郑州市中心医院）院内	1445920.00

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

8、本项目只面对中小微企业、监狱企业或残疾人福利单位。

四、付款方式

合同签订后，甲方支付乙方总设备款的 30%;按规定完成供货安装调试，验收合格，甲方收到乙方开具的等额发票等相关资料后支付总设备款的 65%，履约完成后支付剩余 5%设备款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 11 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2025 年 10 月 21 日 9 时 30 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑

州公共资源电子招投标交易平台 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)

(二) 投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

(三) 开标时间：同投标文件上传截止时间

(四) 开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅” (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>) 进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站 (<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>) ” 首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

(一) 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：卢浩

邮 编：450000

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州市中心医院

联系人：段世玉

邮 编：450000

电 话：0371-67690148

地 址：郑州市桐柏北路 16 号

十、发布媒体

《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、
《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州市中心医院 联系人：段世玉 电话：0371-67690148
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：卢浩 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：不分包
资格证明文件提供	
7	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）； 3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（格式附后）。 注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7

	条规定
投标文件的上传	
8	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
10	※投标文件上传截止时间：2025 年 10 月 21 日 9 时 30 分
11	开标时间：同投标文件上传截止时间 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
12	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人

	就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定执行。 注：供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。 本项目只面向中小微企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）。 中小企业划分行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
13	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评 标	
14	评标方法：综合评分法
15	定标原则：本项目由评标委员会推荐3名中标候选人，采购人根据评标委员会推荐的中标候选人，依法确定中标人。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

1. 采购人：郑州市中心医院
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 联合体投标业绩计算, 按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何, 投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据, 是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书; 招标项目资料表; 投标人须知; 采购货物需求; 评标说明; 合同条款; 附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充, 都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改, 但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告, 并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前, 发布公告并上传“答疑文件”; 不足 15 日的, 采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的, 采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前, 发布公告并上传“答疑文件”, 采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息,

并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标

文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表

为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表
- 表的总价为准，并修改单价；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。
2. 投标人须提供加密的电子投标文件。
3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA 印章。
2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。
3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据前述方法进行处置：

（1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；

- (2) 不及时办理变更和注销手续的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- (5) 一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

(1) 郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

(2) 郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

(3) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

(4) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

(5) 对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和相关监督部门代表参加，财政部门和相关监督部门可视情况派人员现场监督。

2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第 14 项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、

登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

序号	货物名称	单位	数量	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
1	不锈钢油网烟罩 1	台	1	否	否	
2	不锈钢油网烟罩 2	台	1	否	否	
3	不锈钢油网烟罩 3	台	1	否	否	
4	不锈钢油网烟罩 4	台	1	否	否	
5	不锈钢油网烟罩 5	台	1	否	否	
6	不锈钢油网烟罩 6	台	1	否	否	
7	不锈钢油网烟罩 7	台	1	否	否	
8	不锈钢烟室	平方	142	否	否	
9	不锈钢烟管	平方	2490	否	否	
10	风柜底座 1	套	9	否	否	
11	风柜底座 2	套	4	否	否	
12	风柜底座 3	套	2	否	否	
13	排烟专用风柜 1	台	9	否	否	
14	排烟专用风柜 2	台	3	否	否	
15	排烟专用风柜 3	台	2	否	否	
16	排烟专用风柜 4	台	1	否	否	
17	低空排放净化器 1	台	9	是	否	
18	低空排放净化器 2	台	1	是	否	
19	低空排放净化器 3	台	2	是	否	
20	不锈钢玻璃烟罩 1	台	2	否	否	
21	不锈钢玻璃烟罩 2	台	1	否	否	
22	变频器 1	台	2	否	否	

23	变频器 2	台	1	否	否	
24	不锈钢消音管	米	6	否	否	
25	防火阀	个	11	否	否	
26	送风专用风柜	台	3	否	否	
27	变频器（匹配送风专用风柜 11KW）	台	3	否	否	

第二章 具体参数要求

序号	货物名称	技术要求	是否允许 负偏离	备注
1	不锈钢油网烟罩 1	1. 规格：12400*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
2	不锈钢油网烟罩 2	1. 规格：3800*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
3	不锈钢油网烟罩 3	1. 规格：7200*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
4	不锈钢油网烟罩 4	1. 规格：12000*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
5	不锈钢油网烟罩 5	1. 规格：7300*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒；	是	

		3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。		
6	不锈钢油网烟罩 6	1. 规格：7900*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
7	不锈钢油网烟罩 7	1. 规格：3000*1200*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm，安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光处理； 5. 烟网上仰角度 45° 以内，下置导油槽。	是	
8	不锈钢烟室	1. 采用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm； 2. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 3. 板材经油膜拉丝工艺处理，三面整板一体折弯，折弯处预留 5mm 圆弧角无卫生死角； 4. 贴合处做无缝打胶处理，板面压制加强筋。	是	
9	不锈钢烟管	1. 规格：500*500mm（±30mm）； 2. 用不锈钢 SUS304 板材制作，板材厚度 ≥1.0mm； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 板材经油膜拉丝工艺处理，三面整板一体折弯，折弯处预留 5mm 圆弧角无卫生死角； 5. 贴合处做无缝打胶处理，板面压制加强筋； 6. 室外烟管采用预制法兰连接，外墙支撑架采用国标 45*45mm 角铁焊接固定，表面做防锈处理。	是	

10	风柜底座 1	1. 规格：2000*1000*1500mm（±30mm）； 2. 国标角铁横撑加固，每套配风机专用阻尼减震器四个。	是	
11	风柜底座 2	1. 规格：800*800*800mm（±30mm）； 2. 国标角铁横撑加固，每套配风机专用阻尼减震器四个。	是	
12	风柜底座 3	1. 规格：2000*1000*250mm（±30mm）； 2. 国标角铁横撑加固，每套配风机专用阻尼减震器四个。	是	
13	排烟专用风柜 1	1. 配置专用风机启动过载、缺项、漏电保护； 2. 每台配置排油烟专用耐高温、耐油、耐腐蚀型软连接材料 2 套； 3. 电压：220v-380V 功率：≥7.5KW	是	
14	排烟专用风柜 2	1. 配置专用风机启动过载、缺项、漏电保护； 2. 每台配置排油烟专用耐高温、耐油、耐腐蚀型软连接材料 2 套； 3. 电压：220v-380V 功率：≥2.2KW	是	
15	排烟专用风柜 3	1. 配置专用风机启动过载、缺项、漏电保护。 2. 每台配置排油烟专用耐高温、耐油、耐腐蚀型软连接材料 2 套； 3. 电压：220v-380V 功率：≥37KW	是	
16	排烟专用风柜 4	1. 配置专用风机启动过载、缺项、漏电保护。 2. 每台配置排油烟专用耐高温、耐油、耐腐蚀型软连接材料 2 套； 3. 电压：220v-380V 功率：≥22KW	是	
17	低空排放净化器 1	1. 净化系统去油烟效率达 95%以上； 2. 机壳采用 1.2mm 厚优质碳钢烤漆材料，防腐处理； 3. ≥20000 风量/ 小时。	否	
18	低空排放净化器 2	1. 净化系统去油烟效率达 95%以上； 2. 机壳采用 1.2mm 厚优质碳钢烤漆材料，防腐处理； 3. ≥60000 风量/小时。	否	
19	低空排放净化器 3	1. 净化系统去油烟效率达 95%以上； 2. 机壳采用 1.2mm 厚优质碳钢烤漆材料，防腐处理； 3. ≥80000 风量/小时。	否	
20	不锈钢玻璃烟罩 1	1. 规格：6000*1100*450mm（±30mm）； 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作板材厚度≥1.0mm, 安装防爆灯、集油盒； 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑，通体做密封处理； 4. 整版裁切及折弯，折弯处预留 5mm 圆角，与墙体贴合面平整无凹陷，拼接处满焊抛光	是	

		处理; 5. 烟网上仰角度 45° 以内, 下置导油槽。		
21	不锈钢玻璃烟罩 2	1. 规格: 4200*1100*450mm (±30mm); 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作板材厚度≥1.0mm, 安装防爆灯、集油盒; 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 通体做密封处理; 4. 整版裁切及折弯, 折弯处预留 5mm 圆角, 与墙体贴合面平整无凹陷, 拼接处满焊抛光处理; 5. 烟网上仰角度 45° 以内, 下置导油槽。	是	
22	变频器 1	1. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音; 2. 可调整风机输出功率实现节能运行, 风机、净化器同步控制/可联动新风, 无级变速; 3. 自动调整风量风压, 设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能; 4. 电压: 220v-380V(范围不小于此区间) 功率: ≥37KW。	是	
23	变频器 2	1. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音; 2. 可调整风机输出功率实现节能运行, 风机、净化器同步控制/可联动新风, 无级变速; 3. 自动调整风量风压, 设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能; 4. 电压: 220v-380V(范围不小于此区间) 功率: ≥22KW。	是	
24	不锈钢消音管	1. 规格: 1100*1000mm (±30mm); 2. 采用不锈钢 SUS304 板材制作, 板材厚度≥1.5mm。 3. 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 通体做密封处理; 4. 板材经油膜拉丝工艺处理, 三面整板一体折弯, 折弯处预留 5mm 圆弧角无卫生死角; 5. 贴合处做无缝打胶处理, 板面压制加强筋; 6. 室外烟管采用预制法兰连接, 外墙支撑架采用国标 45*45mm 角铁焊接固定, 表面做防锈处理。	是	
25	防火阀	1. 规格: 600*800mm (±30mm); 2. 采用高锌层镀锌钢板. 板材厚度≥1.2mm。	是	

26	送风专用风柜	1. 配置专用风机启动过载、缺项、漏电保护； 2. 每台配置排油烟专用耐高温、耐油、耐腐蚀型软连接材料 2 套； 3. 机壳采用 1.2mm 厚优质碳钢烤漆材料，防腐处理。 5. 电压：220v-380V（范围不小于此区间）功率：≥11KW。	是	
27	变频器（匹配送风专用风柜 11KW）	1. 规格：400*250*500mm（±30mm）； 2. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音； 3. 可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速； 4. 自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能； 5. 电压：220v-380V（范围不小于此区间）功率：≥11KW。	是	

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	质保期	自验收合格之日起，所有产品免费维修不少于 24 个月。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 中标人在接到采购人维修或技术服务要求后要立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，在 2 小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后 6 小时内不能解决问题，则立即更换备品备件，确保整个系统在 1 个工作日内恢复正常运行。在质保期内，投标人每半年安排人员上门全面维护保养一次。	否	
		2.2 中标人保证所提供的设备无故障运行，在质保期内由于产品质量问题由中标人提供免费维修，并且不收取任何费用。在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。	否	
		2.3 在质保期内，中标人每月 1-2 次安排技术人员定期跟踪项目使用情况。	否	
		2.4 每一次维修结束，中标人都要由专业人员就造成维修原因、维修措施、维修的可靠性等向采购人提出书面报告。	否	
		2.5 中标人向采购人提供书面的质量保证书，对产品提供完全产品质量保证。	否	
		2.6 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品	否	

		停产后 10 年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。投标供应商应提供以上承诺证明。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。		
二、免费保修期外售后服务要求（可选）				
1	售后服务	质量保证期满后，中标人按投标文件中提供的价格或按当时市场最低价格有偿提供备用品，对设备的维修保养，只收取采购人主要材料成本费和人工费。	否	
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 合同签订后 45 日历天内。	是	
		1.2 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 7 天内将这些资料免费寄给采购人。	否	
		1.3 包装、运输、保险： ①包装：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。 ②运输：卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。 ③保险：中标人在本项目合同履行过程中提供的货物应对其在制造、	否	

		购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。		
2	安装	2.1 投标人应在保证在接到采购人通知的 7 天内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止，安装质量标准按国家规范及行业要求。	否	
		2.2 产品安装方案在投标文件基础上，由中标人结合场地实际制作安装。涉及方案调整的，应签定合同的补充文本加以确认。	否	
		2.3 投标人技术人员费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。	否	
		2.4 投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。	否	
3	验收	3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		3.2 中标人于工程竣工后进行测试，设备正常运行 10 天后采购人组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。	否	
		3.3 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。	否	
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	是	
4	培训安排	3.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排	否	
		3.2 所有的培训教员必须用中文授课，如果培训教员不会讲中文，投标	否	

		人必须提供中文翻译。		
		3.3 须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。	否	
		3.4 厂商所在地的软件与硬件培训应在最终验收之前结束。	否	
		3.5 培训对象:运行维护和管理人员。	否	
		3.6 培训方式: 现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。	否	
4	培训内容	4.1 设备原理、结构和操作规程	否	
		4.2 设备清洗与维护注意事项	否	
		4.3 设备安全操作注意事项、故障识别与应急处理	否	
		4.4 环保合规与记录管理, 设备实操	否	
		4.5 培训费用: 培训费用计入总价, 由中标单位支付。	是	

第四章 落实政府采购政策

序号	服务项目	详细需求	资料要求	是否实质性响应
一、落实政府采购政策				
1	节能、环保产品优先采购	供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
2	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。 注：此项目只面向中小微企业、监狱企业或残疾人福利单位采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。	《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	是

		中小企业划分标准所属行业: 工业 供应商应如实填报，如有虚 假，将依法追究其法律责		
--	--	--	--	--

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投 标 人 应 符 合 的 基 本 资 格 条 件	（1）具有独立承担民事责任的能力	供应商提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	

		(6) 反商业贿赂承诺书	按标书规定的格式填写并加盖公章
		(7) 中小企业声明函	供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
2	无失信行为记录	集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果留档保存), 凡被列入“失信被执行人”、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人, 其投标将被拒绝。[查询渠道: “信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)网站、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)网站]	

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人(中标候选人)的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品	是否符合招标文件要求

	不全	
7	投标人的报价不允许低于其成本，或低于成本但不能做出合理说明	是否符合招标文件要求
8	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
9	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
10	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案或报价	是否符合招标文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (30%)		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (30%)	1. 合同业绩	4	投标人具有 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）包含本项目核心产品的项目业绩，每提供一份业绩得 2 分，最多得 4 分。 注：需提供合同+验收报告扫描件，提供不全或未提供不得分。	
		2. 环境标志产品	4	投标人所投产品中属于环境标志产品政府采购品目清单的，每提供一份环境标志产品认证证书得 2 分，最多得 4 分 注：提供相关证书扫描件，未提供不得分。	
		3. 项目交货验收方案	6	供应商根据商务需求表中其他售后服务要求的交货及验收要求，提供供货、安装及验收实施方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的为优，得 6 分； 方案内容缺少 1 项的为良，得 3 分； 方案内容缺少 2 项的为中，得 1 分； 方案内容缺少 ≥ 3 项或未提供的为差，得 0 分。	
		4. 售后服务方案	6	供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的为优，得 6 分； 方案内容缺少 1 项的为良，得 3 分； 方案内容缺少 2 项的为中，得 1 分； 方案内容缺少 ≥ 3 项或未提供的为差，得 0 分。	
		5. 培训方案	6	供应商根据商务需求表中其他售后服务要求的培训要求，提供培训整体方案： 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的为优，得 6 分； 方案内容缺少 1 项的为良，得 3 分；	

				方案内容缺少2项的为中，得1分； 方案内容缺少 ≥ 3 项或未提供的为差，得0分。	
		6.质保期	4	以招标文件规定的最低质保期为基础，质保期每增加1年的加1分，最多加4分。 注：未满足最低质保期要求的不计分。	
3	技术部分 (40%)	技术指标响应	40	根据投标文件中相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所供产品是否满足招标文件的要求。 每有一项不满足的扣0.3分，技术响应得分低于17分（不包括17分），视为无效投标。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。

（三）投标文件出现多个投标方案的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。

（八）参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

郑州市中心医院双湖院区（北京积水潭医院郑州医院）餐厅厨房排烟送风净化设备采购安装合同

甲 方：郑州市中心医院 (以下简称甲方)

地 址：郑州市中原区桐柏北路 16 号

联系方式：0371-61172591

乙 方：

地 址：

联系方式：

甲乙双方本着平等自愿、合作共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规订立本合同，经双方友好协商，一致同意严格履行本合同如下条款：

第一条 业务关系

甲方确定乙方为其餐厅厨房排烟送风净化设备供应商。

第二条 供应产品及价格

乙方向甲方供应产品价格按中标价格执行，单价合计金额为人民币元，此价格含原材料采购、生产加工、防尘防潮包装、运输（含保险、装卸至甲方指定楼层及房间）、安装、第三方检测、质保期内全免费维保、发票税费、垃圾处理费用，无任何额外增项费用。

第三条 产品交货及验收

1.产品质量标准：乙方向甲方供应的产品应符合投标文件要求。

2.交货：合同签订后 2 日历天内，乙方应上门勘察现场，实地测量待配置场地房间及空间的尺寸。乙方应在接到甲方批次采购订单后 30 日历天内完成交货、安装。

3.验收：乙方产品经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：a、乙方已按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料；b、货物符合招标文件的要求，性能满足要求；c、货物具备产品合格证和检测报告。

4.若乙方供应产品存在与招投标文件不符、数量不足或质量问题，乙方应在接到甲方通知后 1 个工作日内核实，核实后 2 个工作日内采取补足、更换或退货措施；逾期未处理的，每逾期一日甲方扣除供货费用总额的 7% 作为违约金。

5.若出现“招 A 送 B”（投标产品为 A，实际供应为 B）或以次充好情况，甲方有权扣除供货费用总额的 7% 作为违约金。

第四条 产品质保期

所供应的产品质保期为 2 年（自双方签署验收单之日起算），质保期内包括免费维修、免费更换配件（含人工、配件、运输费用），且更换配件应为原厂原装配件。

第五条 付款方式及付款信息

1.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方总合同款 30%，按规定完成供货安装，验收合格，甲方收到乙方开具的等额发票等相关资料后支付总

合同款的 65%，履约完成后支付剩余 5%合同款。

2.付款信息

公司名称:

开 户 行:

账 号:

第六条 双方责任

（一）甲方责任

1.甲方需根据实际需求，向乙方下达采购订单（明确产品名称、型号、数量、交货地点及时间），对乙方按合同约定供应的合格产品，不得无正当理由（“无正当理由”指非产品质量、规格不符或逾期供货等合同约定情形）拒收或退货；若甲方无正当理由拒收，需承担产品金额 7%的违约金。

2.甲方需按本合同第五条约定支付货款，不得无故拖欠；若甲方逾期付款（除双方协商一致的延迟情形外），每逾期一日按应付未付金额的 7%支付违约金。如遇特殊情况，甲乙双方可协商账期。

（二）乙方责任

1.乙方负责产品的包装（采用防尘、防潮、防磕碰包装）、运输、装卸（含搬运至甲方指定楼层及房间）、安装调试；安装调试人员需在甲方现场指导下进行，经甲方审核通过后方可进场；安装工具、耗材由乙方自行承担，且需符合医院消防安全要求。

2.安装工期不得超过本合同第三条第 2 点约定的时限，若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日甲方有权扣除本批次供货费用总额的 7%作为违约金。

3.供货期间乙方不得损坏甲方建筑结构（如承重墙、地面、墙面）、消防设施（如喷淋、烟感）、监控系统、水电管线等；若造成损坏，乙方需在 24 小时内联系具备相应资质的单位维修或更换，承担全部费用。

4.售后服务要求：质保期内，甲方通过电话、邮件提出质量问题后，乙方应在 小时内响应， 小时内赶到现场处理；简单问题应在 小时内排除，恢复设备正常使用；复杂问题（如电源电路、大面积损坏等）应在 一个工作日内完成免费更换或修复。若无法在 一个工作日内修复，乙方需提供同等规格的备用件供甲方使用，直至问题解决。

5.生产厂商应具备营业执照、环保备案证明等，乙方在合同签订后 2 个工作日内提供上述文件复印件。

6.乙方需保证所供产品不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权，若发生侵权纠纷，乙方应承担全部责任（包括第三方索赔、诉讼费、律师费、赔偿金等）。

7.乙方对交货、配送、安装、调试、维保等环节中的全部安全负责，包括但不限于乙方人员安全、甲方医护人员/病人/陪护人员安全，以及乙方车辆、工具、产品的安全；乙方所有进场人员如发生安全事故，立即启动应急处理，承担事故造成的全部人身损害赔偿、财产损失及行政罚款，与甲方无关；若甲方因此被牵连，甲方有权扣除未付总货款 7%作为违约金。

8.乙方应遵守国家法律法规及甲方的相关管理规定，若乙方拒绝配合（如拒绝整改质量问题），甲方有权解除合同，并扣除未付总货款 7%作为违约金。连续两次出现拒绝配合问题，甲方有权解除合同。

第七条 争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，双方均同意向甲方住所地法院提起诉讼，诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费）由败诉方承担。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向另外一方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给其造成的损失。

第九条 合同附件

合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单附属内容等。

第十条 保密条款

乙方对甲方数据信息承担保密的责任，未经甲方许可，不得对第三方泄漏，否则承担所有责任。

第十一条 其它

- 1.合同期限届满后，合同效力自行终止。
- 2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 3.合同生效与份数：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字并加盖公司公章。

甲 方（盖章）：

乙 方（盖章）：

甲 方（签字）：

乙 方（签字）：

签订日期：

签订日期：

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）
3. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
3. 售后服务偏离表（格式）
4. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）
2. 检测报告
3. 节能环保
4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍
2. 其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作

为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
- 二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
- 三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。
- 四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。
- 五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
- 六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
- 七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

采购项目编号:

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价 (小写)	¥: 单位 (元)
投标报价 (大写)	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人:

法人授权代表:

(投标人公章)

(签名或盖章)

年 月 日

说明:

1. 开标一览表按分包填列, 每一分包单独一张表开标一览表;
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读, 务必填写清楚, 准确无误。
3. “交货期”、“交货地点”为实质性响应条款, 不填写或负偏离均导致废标。
4. 该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
1							
2							
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写：							

- 注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
2. 投标总价应为以上各分项价格之和；
3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，
是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	商务条款	响应商务条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “商务条款” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应商务条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招 标 技 术 要 求	投 标 技 术 响 应	偏 离 情 况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；
2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。