

附件 4 初次报价明细表（格式）

采购项目编号： 遂政采招【2026】2 号 包号：遂政采招【2026】2 号 A 金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
一	渣岌山镇常韩供水工程机电设备清单	/	/	/	/	/	/
1	PE 管（De90mm、PN1.25mpa）	公鹏	（De90mm、PN1.25mpa）	河南公鹏塑胶科技有限公司	m/115	55	6325.00
2	管件（管径 90mm） 1. 管件类型（弯头、三通、直接等）；2. 连接方式（热熔）；3. 材质等级 PE100	联塑	（管径 90mm） 1. 管件类型（弯头、三通、直接等）；2. 连接方式（热熔）；3. 材质等级 PE100	广东联塑管业有限公司	个/5	80	400.00
3	井用潜水泵 200QJ32-104-15KW （含 DN65 热镀锌扬程管, 36 根×3m/根=108m）	解州 华龙 正大	200QJ32-104-15KW（含 DN65 热镀锌扬程管, 36 根×3m/根=108m）	山西解州华龙泵业有限公司 邯郸正大制管集团股份有限公司	台/1	9600	9600.00
4	水表（DN63） 连接方式（法兰）精度等级 2 级	开封 仪表	（DN63） 连接方式（法兰）精度等级 2 级	开封仪表有限公司	个/1	260	260.00
5	智能型供水排水控制柜（不锈钢箱） 1. 额定电流 42A/电压 380V；3. 保护功能（过载 / 短路 / 缺水保护等）； 4. 通信接口：电接点压力表	北弗	（不锈钢箱） 1. 额定电流 42A/电压 380V；3. 保护功能（过载 / 短路 / 缺水保护等）； 4. 通信接口：电接点压力表	上海北弗电器有限公司	台/1	1200	1200.00
二	渣岌山镇海眼供水工程	/	/	/	/	/	/
1	PE 管（De110mm、PN1.25mpa）	公鹏	（De110mm、PN1.25mpa）	河南公鹏塑胶	m/1540	78	120120.00

				科技有限公司			
2	管件(管径 110mm) 1. 管件类型(弯头、三通、直接等); 2. 连接方式(热熔); 3. 材质等级 PE100	联塑	(管径 110mm) 1. 管件类型(弯头、三通、直接等); 2. 连接方式(热熔); 3. 材质等级 PE100	广东联塑管业有限公司	个/30	100	3000.00
3	线路过沟过路关键部位电力警示桩 1、材质 PVC 2、高度 0.8m;	河北大诚	1、材质 PVC 2、高度 0.8m;	河北大诚玻璃钢有限公司	个/6	45	270.00
4	井用潜水泵 200QJ32-65-11KW (含 DN65 热镀锌扬程管, 10 根×3m/根=30m)	解州华龙正大	200QJ32-65-11KW (含 DN65 热镀锌扬程管, 10 根×3m/根=30m)	山西解州华龙泵业有限公司 邯郸正大制管集团股份有限公司	台/1	4500	4500.00
5	减压阀(DN65) 1. 压力调节范围(0.2-1.0MPa); 2. 材质(铸铁); 3. 连接方式(法兰);	滕工	(DN65) 1. 压力调节范围(0.2-1.0MPa); 2. 材质(铸铁); 3. 连接方式(法兰);	上海滕工阀门制造有限公司	个/1	500	500.00
6	智能型供水排水控制柜(不锈钢箱) 1. 额定电流 42A/电压 380V; 3. 保护功能(过载 / 短路 / 缺水保护等); 4. 通信接口电接点压力表	北弗	(不锈钢箱) 1. 额定电流 42A/电压 380V; 3. 保护功能(过载 / 短路 / 缺水保护等); 4. 通信接口电接点压力表	上海北弗电器有限公司	台/1	1200	1200.00
7	无塔供水器(30t 压力罐, 含配套设备) 1. 设计压力(0.6MPa); 2. 材质碳钢; 3.	大丰	(30t 压力罐, 含配套设备) 1. 设计压力(0.6MPa);	开封市大丰供水设备有限公司	台/1	32000	32000.00

	配套设备明细（压力表 / 安全阀 / 接口法兰等）；		2. 材质碳钢；3. 配套设备明细（压力表 / 安全阀 / 接口法兰等）；				
8	电缆线（JHS3×4 国标）	晟远	（JHS3×4 国标）	天津市晟远线缆有限公司	m/40	20	800.00
9	止回阀（DN65）材质（铸铁）、压力等级（PN1.6MPa）	滕工	（DN65）材质（铸铁）、压力等级（PN1.6MPa）	上海滕工阀门制造有限公司	个/1	120	120.00
10	蝶阀（DN100）压力等级（1.6MPa）2. 连接方式（法兰）	高山	（DN100）压力等级（1.6MPa）2. 连接方式（法兰）	河南高山阀门有限公司	个/1	160	160.00
11	补气阀（DN20）1. 工作压力范围 0.6MPa；2 连接方式丝口对接	高山	（DN20）1. 工作压力范围 0.6MPa；2 连接方式丝口对接	河南高山阀门有限公司	个/1	100	100.00
12	排污阀（DN50）1. 压力 1.6MPa 等级；2. 材质铸铁；3. 连接方式丝口对接；4. 结构形式（球阀式）	高山	（DN50）1. 压力 1.6MPa 等级；2. 材质铸铁；3. 连接方式丝口对接；4. 结构形式（球阀式）	河南高山阀门有限公司	个/1	120	120.00
13	闸阀（DN110）1. 压力等级（PN1.0/1.6MPa）；2. 材质铸铁；3. 连接方式（法兰）；	高山	（DN110）1. 压力等级（PN1.0/1.6MPa）；2. 材质铸铁；3. 连接方式（法兰）；	河南高山阀门有限公司	个/4	600	2400.00
14	信号线 芯数（3 芯）；	晟远	（3 芯）；	天津市晟远线缆有限公司	m/20	5	100.00
15	计量水表（DN110）1. 精度等级（2 级）；2. 连接方式 4G 网络；	开封仪表	（DN110）1. 精度等级（2 级）；2. 连接方式 4G	开封仪表有限公司	个/2	300	600.00

			网络;				
16	压力表 (0.6MPa)	开封 仪表	(0.6MPa)	开封仪表有限 公司	个/1	120	120.00
三	嶧山镇蔡坪供水 工程	/	/	/	/	/	/
1	消毒柜 1. 消毒方 式次氯酸钠; 2. 处 理水量 ($\geq 50\text{m}^3$ /h); 3. 功率 30W; 4. 消毒效率 (杀菌 率 $\geq 99\%$);	洁仕	1. 消毒方式 次氯酸钠; 2. 处理水量 ($\geq$ $50\text{m}^3/\text{h}$); 3. 功率 30W; 4. 消毒效率 (杀 菌率 $\geq 99\%$);	河南洁仕水处 理设备有限公 司	台/1	3500	3500.00
2	活动板房 ($4\times 3\text{m}$) 1. 板材厚度 (彩钢 板 0.5mm + 岩棉 50mm); 2. 骨架 材质 (方钢)	恒发	($4\times 3\text{m}$) 1. 板材厚度 (彩 钢板 0.5mm + 岩棉 50mm); 2. 骨架材质 (方钢)	驻马店恒发钢 结构工程有限 公司	座/1	7800	7800.00
四	槐树乡大营供水工 程	/	/	/	/	/	/
1	PE 管 (De75mm、 PN1.25mpa)	公鹏	(De75mm、 PN1.25mpa)	河南公鹏塑胶 科技有限公司	m/1770	40	70800.00
2	管件 (管径 75mm) 1. 管件类型 (弯 头、三通、直接 等); 2. 连接方式 (热熔); 3. 材 质等级 PE100	联塑	(管径 75mm) 1. 管 件类型 (弯 头、三通、 直接等); 2. 连接方式 (热 熔); 3. 材 质等级 PE100	广东联塑管业 有限公司	个/25	65	1625.00
五	沈寨镇吴楼供水工 程	/	/	/	/	/	/
1	井用潜水泵 200QJ32-104-15KW	解州 华龙	200QJ32-104 -15KW	山西解州华龙 泵业有限公司	台/1	8500	8500.00
2	变频控制柜 (22kw) 1. 输入 电压 (380V 三相); 2. 输出电流 45A; 3. 控制方式 (恒 压); 4. 保护功	誉强	(22kw) 1. 输入电压 (380V 三 相); 2. 输 出电流 45A; 3. 控制方式	佛山市誉强机 电有限公司	台/1	3600	3600.00

	能缺相、过载、漏电等；5. 通信接口原传压力表；		（恒压）； 4. 保护功能缺相、过载、漏电等；5. 通信接口原传压力表；				
六	沈寨镇岗赵供水工程	/	/	/	/	/	/
1	DN80 热镀锌扬程管（35 根 ×3m / 根） 1. 管材壁厚（3MM）；2. 压力等级 1.6MPa；3. 连接方式（法兰）；. 4. 执行标准 GB/T3091-2015、Q/HZD01-2018	正大	（35 根 ×3m / 根） 1. 管材壁厚（3MM）；2. 压力等级 1.6MPa；3. 连接方式（法兰）；. 4. 执行标准 GB/T3091-2015、Q/HZD01-2018	邯郸正大制管集团股份有限公司	m/105	75	7875.00
2	防水电缆（JHS3×10 铜芯）	晟远	（JHS3×10 铜芯）	天津市晟远线缆有限公司	m/120	40	4800.00
七	沈寨镇双楼供水工程	/	/	/	/	/	/
1	PE 管（De63mm、PN1.25mpa）	公鹏	（De63mm、PN1.25mpa）	河南公鹏塑胶科技有限公司	m/902	26.5	23903.00
2	管件（管径 63mm） 1. 管件类型（弯头、三通、直接等）；2. 连接方式（热熔）；3. 材质等级 PE100	联塑	（管径 63mm） 1. 管件类型（弯头、三通、直接等）；2. 连接方式（热熔）；3. 材质等级 PE100	广东联塑管业有限公司	个/18	55	990.00
八	沈寨镇和店供水工程	/	/	/	/	/	/
1	无塔供水器（30t 压力罐，含配套设备） 1. 设计压力（0.6MPa）；2. 材质碳钢；3. 配套	大丰	（30t 压力罐，含配套设备） 1. 设计压力（0.6MPa）；	开封市大丰供水设备有限公司	台/1	32000	32000.00

	设备明细（压力表、安全阀、接口法兰等）；		2. 材质碳钢；3. 配套设备明细（压力表、安全阀、接口法兰等）；				
2	止回阀（DN65）1. 材质（铸铁）；压力等级（PN1.6MPa）	高山	（DN65）1. 材质（铸铁）；压力等级（PN1.6MPa）	河南高山阀门有限公司	个/1	120	120.00
3	蝶阀（DN100）压力等级（PN1.6MPa）2. 连接方式（法兰）	高山	（DN100）压力等级（PN1.6MPa）2. 连接方式（法兰）	河南高山阀门有限公司	个/1	160	160.00
4	补气阀（DN20）1. 工作压力范围 0.6MPa；2 连接方式丝口对接	高山	（DN20）1. 工作压力范围 0.6MPa；2 连接方式丝口对接	河南高山阀门有限公司	个/1	100	100.00
5	压力表（0.6MPa）	开封仪表	（0.6MPa）	开封仪表有限公司	个/1	120	120.00
6	排污阀（DN50）1. 压力 1.6MPa 等级；2. 材质铸铁；3. 连接方式丝口对接；4. 结构形式（球阀式）	高山	（DN50）1. 压力 1.6MPa 等级；2. 材质铸铁；3. 连接方式丝口对接；4. 结构形式（球阀式）	河南高山阀门有限公司	个/1	120	120.00
7	信号线芯数（3 芯）	晟远	（3 芯）	天津市晟远线缆有限公司	m/20	5	100.00
8	智能型供水排水控制柜（不锈钢箱）1. 额定电流 42A/电压 380V；3. 保护功能（过载 / 短路 / 缺水保护等）；4. 通信接口电接点压力表	北弗	（不锈钢箱）1. 额定电流 42A/电压 380V；3. 保护功能（过载 / 短路 / 缺水保护等）；4. 通信接口电接点压力表	上海北弗电器有限公司	台/1	1200	1200.00

九	沈寨镇沈寨街供水工程	/	/	/	/	/	/
1	PE 管 (De63mm、PN1.25mpa)	公鹏	(De63mm、PN1.25mpa)	河南公鹏塑胶科技有限公司	m/1716	26.5	45474.00
2	管件 (管径 63mm) 1. 管件类型 (弯头、三通、直接等); 2. 连接方式 (热熔); 3. 材质等级 PE100	联塑	(管径 63mm) 1. 管件类型 (弯头、三通、直接等); 2. 连接方式 (热熔); 3. 材质等级 PE100	广东联塑管业有限公司	个/32	55	1760.00
3	闸阀(DN110)1. 压力等级 (PN1.0/1.6MPa); 2. 材质铸铁; 3. 连接方式 (法兰);	高山	(DN110) 1. 压力等级 (PN1.0/1.6MPa); 2. 材质铸铁; 3. 连接方式 (法兰);	河南高山阀门有限公司	个/7	600	4200.00
4	计量水表 (DN110) 1. 精度等级 (2级); 2. 连接方式 4G 网络;	开封仪表	(DN110) 1. 精度等级 (2级); 2. 连接方式 4G 网络;	开封仪表有限公司	个/4	300	1200.00
十	和兴镇大刘庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	井用潜水泵 200QJ32-104-15KW	解州华龙	200QJ32-104-15KW	山西解州华龙泵业有限公司	台/1	8500	8500.00
十一	和兴镇孙庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	次氯酸钠消毒液 (25kg / 桶) 有效氯浓度 (10%)	洁仕	(25kg / 桶) 有效氯浓度 (10%)	河南洁仕水处理设备有限公司	桶/1	500	500.00
十二	濯阳街道办马庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	DN80 热镀锌扬程管 (30 根 × 3m / 根) 1. 管材壁厚 (3MM); 2. 压力等级 1.6MPa; 3. 连	正大	(30 根 × 3m / 根) 1. 管材壁厚 (3MM); 2. 压力等级	邯郸正大制管集团股份有限公司	m/90	75	6750.00

	接方式（法兰）； 4. 执行标准 GB/T3091-2015、 Q/HZD01-2018		1.6MPa；3. 连接方式（法 兰）；. 4. 执行标准 GB/T3091-20 15、 Q/HZD01-201 8				
十三	玉山镇贾庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	DN80 热镀锌扬程 管（22 根 ×3m / 根）1.. 管材壁厚 （3MM）；2. 压力 等级 1.6MPa；3. 连 接方式（法兰）；. 4. 执行标准 GB/T3091-2015、 Q/HZD01-2018	正大	（22 根 ×3m / 根）1.. 管材壁厚 （3MM）；2. 压力等级 1.6MPa；3. 连接方式（法 兰）；. 4. 执行标准 GB/T3091-20 15、 Q/HZD01-201 8	邯郸正大制管 集团股份有限 公司	m/66	75	4950.00
2	防水电缆（JHS3×6 铜芯）	晟远	（JHS3×6 铜 芯）	天津市晟远线 缆有限公司	m/80	30	2400.00
十四	玉山镇苏庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	次氯酸钠消毒液 （25kg / 桶） 有效氯浓度（10%）	洁仕	（25kg / 桶） 有效氯浓度 （10%）	河南洁仕水处 理设备有限公 司	桶/1	500	500.00
十五	石寨铺镇黄庄庙供水工程	/	/	/	/	/	/
1	次氯酸钠消毒液 （25kg / 桶） 有效氯浓度（10%）	洁仕	（25kg / 桶） 有效氯浓度 （10%）	河南洁仕水处 理设备有限公 司	桶/1	500	500.00
十六	褚堂街道办屈庄供水工程	/	/	/	/	/	/
1	井用潜水泵 200QJ32-104-15KW	解州 华龙	200QJ32-104 -15KW	山西解州华龙 泵业有限公司	台/1	8500	8500.00

.....							
	运输费、安装调试费				/	0	0.00
	其他:				/	0	0.00
报价总计		大写: 肆拾叁万陆仟肆佰肆拾贰元整					
		小写: 436442.00 元					

供应商: 河南铭灿建设工程有限公司 (全称并加盖公章)

日期: 2026 年 01 月 09 日

曾宪明