

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：2022-09-5

项目名称：鄱陵县发展和改革委员会鄱陵县 2022 年度农村低温空气源热

风机、电暖器等“清洁取暖提质”工程项目（第一标段）二次

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	空气源热泵热风机	海尔； HRFC-40LW/57RX21(G)	制热量额定(-12℃)：4253W； 高温(7℃)：4062W(400W-7500W)； 低温(-20℃)：4132W； COP(-12℃/7℃/-20℃)： 2.52/3.84/2.11； 制热季节性能系数(HSPF)：3.39； 循环风量：650m³/h； 噪音室内机：41.8dB(A)； 室外机：53.5dB(A)； 制热输入功率额定(-12℃)：1691W； 高温(7℃)：1058W； 低温(-20℃)：1958W； 防水等级(室外机)：IPX 4； 防触电保护类型：I 类； 额定电压/额定频率：220V/50Hz； 制冷剂环保冷媒：R410A； 室外机最大输入电流：12A； 室外机最大输入功率：2600W；	台	4500	4150.00	18675000.00	山东青岛， 青岛海尔空调电子有限公司
2	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/
合计		大写：壹仟捌佰陆拾柒万伍仟元整 小写：18675000.00						

投标人（并加盖公章）：青岛海尔空调电子有限公司

