



四、符合性审查证明材料



4.1 投标分项报价表

采购编号: YZCG-DLG2024025

项目名称、标段: 禹州市住房和城乡建设局禹州市2024年财政衔接乡村振兴采购项目(一标段、二标段)(不见面开标)/一标段

单位: 元

序号	产品名称	品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价	合价	厂家名称	产址
1	菊花烘干房	1.品牌: 河南蓝海力创 2.规格型号: 1.烘干机: 工作电源: 380V, 50HZ; 排湿量: 45L/h 功率: 30-45KW,变频可调节; 噪音: 70dB(A) 2.烘干房尺寸: ≥ (6900×3350×2800) mm 3.门体: 双开门 1 套, 检修门 1 套 4.房体材质: 100mm 厚 B1 级聚氨酯双面彩钢夹芯板 5. 配套托盘: ≥ (1420×920×140) mm, 材质: 不锈钢 6.控制系统: 采用智能控制、彩色触摸屏、智能运行模式、自动控温控湿、运行状态、故障显示等 设备带有故障自动报警功能	1.烘干机: 工作电源: 380V, 50HZ; 排湿量: 45L/h 功率: 30-45KW,变频可调节; 噪音: 70dB(A) 2.烘干房尺寸: ≥ (6900×3350×2800) mm 3.门体: 双开门 1 套, 检修门 1 套 4.房体材质: 100mm 厚 B1 级聚氨酯双面彩钢夹芯板 5. 配套托盘: ≥ (1420×920×140) mm, 材质: 不锈钢 6.控制系统: 采用智能控制、彩色触摸屏、智能运行模式、自动控温控湿、运行状态、故障显示等 设备带有故障自动报警功能	套	2	24900 0.00	49800 0.00	河南蓝海力创机械设备有限公司	河南省郑州市巩义市紫荆路街道东方现代城北苑7号楼

- 24 -



									1001
2	冷库	1.库体尺寸: 24m*8m*3m 2.库温: 0℃-8℃ 3.用途: 保鲜 4.保温系统 4.1 墙、顶板保温:10cm 厚 B1 级双面彩钢聚氨酯保温板; 4.2 底板保温:总厚度: 10cm, 5cm 厚 XPS 专用挤塑板两层+防潮; 4.3 冷库门:2300*1800*100mm, 手动平移门, 2 套 4.4 保温辅料: 冷库发泡胶, 有机硅胶 5.制冷系统 制冷机组: 15P 活塞机, 2 台 冷风机: DD200, 2 台 制冷剂: R22 冻库排水: PVC 管道 膨胀阀: 热力膨胀阀 制冷管道: 直径 39mm 国标铜管 (壁厚 2.0mm) 6.控制系统: 综合电控箱等 7.电线: 16mm2 国标铜线 辅料: 1.5mm2、4mm2、6mm2 国标铜线 (连接机组冷风机)	1.库体尺寸: 24m*8m*3m 2.库温: 0℃-8℃ 3.用途: 保鲜 4.保温系统 4.1 墙、顶板保温:10cm 厚 B1 级双面彩钢聚氨酯保温板; 4.2 底板保温:总厚度: 10cm, 5cm 厚 XPS 专用挤塑板两层+防潮; 4.3 冷库门:2300*1800*100mm, 手动平移门, 2 套 4.4 保温辅料: 冷库发泡胶, 有机硅胶 5.制冷系统 制冷机组: 15P 活塞机, 2 台 冷风机: DD200, 2 台 制冷剂: R22 冻库排水: PVC 管道 膨胀阀: 热力膨胀阀 制冷管道: 直径 39mm 国标铜管 (壁厚 2.0mm) 6.控制系统: 综合电控箱等 7.电线: 16mm2 国标铜线 辅料: 1.5mm2、4mm2、6mm2 国标铜线 (连接机组冷风机)	座	1	199600 .00 元	199600 .00 元	河南欧德努克智能科技有限公司	河南省郑州市高新区药厂街祝福红城三期六号楼二单元八楼 199 号

- 25 -



	<p>5.制冷系统</p> <p>5.1 冻库</p> <p>制冷机组：25P，低温活塞机，4 套</p> <p>冻库冷风机：DD310，低温冷风机，4 套</p> <p>冻库制冷剂：R22，国标</p> <p>冻库排水：PVC 管道</p>
--	---

		7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒
--	--	---------------------

			6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒						
4	冷库	<b>1. 品牌：</b> 欧德努克 <b>2. 规格型号：</b> 1.库体总尺寸：40*25*4.5m 1.1 冻库尺寸：10m*25m*4.5m*2 1.2 保鲜库尺寸：20m*25m*4.5m 2.冻库库温：-18℃至-12℃ 3.保鲜库库温：0℃至8℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温：15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢； 4.2 底板保温：5cm 厚 XPS 挤塑板（四层）+防潮总厚度：20cm，冷库专用挤塑板 4.3 冷库门：2800*2000*100mm，手动平移门,3 套 4.4 风幕机：风量高度 4m，3 台 4.5 保温辅料：发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组：30P 低温机，4 套 冻库蒸发器：DD310，4 套 5.2 保鲜库 制冷机组：40P 高温机，2 套 蒸发器：DD440，2 套 制冷剂：R22，国标 排水：PVC 管道	1.库体总尺寸：40*25*4.5m 1.1 冻库尺寸：10m*25m*4.5m*2 1.2 保鲜库尺寸：20m*25m*4.5m 2.冻库库温：-18℃至-12℃ 3.保鲜库库温：0℃至8℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温：15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢； 4.2 底板保温：5cm 厚 XPS 挤塑板（四层）+防潮总厚度：20cm，冷库专用挤塑板 4.3 冷库门：2800*2000*100mm，手动平移门,3 套 4.4 风幕机：风量高度 4m，3 台 4.5 保温辅料：发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组：30P 低温机，4 套 冻库蒸发器：DD310，4 套 5.2 保鲜库 制冷机组：40P 高温机，2 套 蒸发器：DD440，2 套 制冷剂：R22，国标 排水：PVC 管道 5.3 配件：膨胀阀、电磁阀、过滤桶、球	座 1	924000.00	924000.00	河南欧德努克智能科技有限公司	河南省郑州市高新区药厂街祝福红城三期六号楼二单元八楼 199 号	

		5.3 配件：膨胀阀、电磁阀、过滤桶、球阀旁通阀等，国标 6.电气系统 6.1 综合电控箱：电控箱，3 台 6.2 线材、照明：冷库专用灯，50W，每库 10 灯，30 套 6.3 主电线：机组，化霜 6.4 电气辅料：灯线，信号线，风机线 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件：国标铜管，酸洗磷化无缝钢管 7.2 铜管、管件：国标铜管，酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材：方管、角钢、槽钢、吊筋，国标 7.4 管道连接：直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉：30mm 7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒等	6.电气系统 6.1 综合电控箱：电控箱，3 台 6.2 线材、照明：冷库专用灯，50W，每库 10 灯，30 套 6.3 主电线：机组，化霜 6.4 电气辅料：灯线，信号线，风机线 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件：国标铜管，酸洗磷化无缝钢管 7.2 铜管、管件：国标铜管，酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材：方管、角钢、槽钢、吊筋，国标 7.4 管道连接：直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉：30mm 7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒等				
...							
总计		大写：贰佰贰拾壹万肆仟元整 小写：2214000.00 元					

注：投标人在填写本表时，除满足本表填写要求外，如有需要，可自行增加行或列内容。

投标人（加盖公章）： 市骋贸易有限公司  
日期：2024 年 10 月 5 日