

政府采购项目第三方验收报告

项目名称	信阳市应急管理局信阳市基层防灾能力提升项目—4（C包）
报告编号	HNCC-BG-XYJ-008
采购编号	信财公开招标-2024-49
采购金额	壹仟捌佰玖拾柒万壹仟零叁拾玖元整
采购单位名称	信阳市应急管理局
供应商名称	河南勤佑实业有限公司
验收日期	2024年10月16日至2024年12月11日
验收单位名称	河南创诚检测技术有限公司

验收结论：

经采购方、中标方和河南创诚检测技术有限公司共同参与，依据国家现行规范标准、行业标准、采购合同和招投标文件，对信阳市应急管理局信阳市基层防灾能力提升项目进行验收，现验收结论如下：

验收组于2024年10月16日至2024年11月8日对本标段产品进行了抽查验收，验收设备为高扬程水泵（核心产品）54台，生产企业：湖南大耀消防科技有限公司，品牌：大耀，型号：DY-p400；个人护具（用于灭火救援个体防护）800套，生产企业：镇江林昊森林防火装备有限公司，品牌：林晟，型号：林晟定制；移动蓄水池663套，生产企业：安丘市晟迪环保科技有限公司，品牌：晟迪，型号：晟迪定制；便携式灭火水泵（核心产品）852套，生产企业：湖南大耀消防科技有限公司，品牌：大耀，型号：DY-P150；软体水枪（核心产品）543个，生产企业：

创诚检测

专注政府采购第三方履约验收与评价

镇江林昊森林防火装备有限公司，品牌：林晟，型号：LSSQ-DS。消防水泵（高压接力水泵）（核心产品 44 套，生产企业：湖南大耀消防科技有限公司，品牌：大耀，型号：DY-P230S。高压接力消防水泵（核心产品）225 台，生产企业：湖南大耀消防科技有限公司，品牌：大耀，型号：DY-P300。绝缘剪断钳 818 个，生产企业：江苏苏兴消防科技有限公司，品牌：苏兴，型号：DZ-XFJ24C。自救呼吸器 1894 个，生产企业：广州市兴安消防科技有限公司，品牌：兴安，型号：TZL30。共验收 12 个单位：大别山自然灾害应急救援中心、信阳市羊山新区应急管理局、信阳市浉河区应急管理局、信阳市平桥区应急管理局、固始县应急管理局、光山县应急管理局、淮滨县应急管理局、潢川县应急管理局、罗山县应急管理局、商城县应急管理局、息县应急管理局、新县应急管理局，验收中发现部分产品存在与规范标准、行业标准、采购合同和招投标文件不符的情况，于 2024 年 11 月 11 日下达《项目整改通知书》，要求中标方限期整改，整改完成后于 2024 年 12 月 11 日进行复验，复验结果如下：

- 1、产品参数信息符合投标文件要求；
- 2、产品外观质量符合投标文件要求；
- 3、产品品牌型号符合投标文件要求；
- 4、产品安装、调试符合投标文件要求，满足使用要求；
- 5、产品规格、厚度符合投标文件要求；
- 6、产品尺寸符合投标文件要求(允许偏差范围内)；
- 7、设备运行正常、无异常状态；
- 8、对实际使用人已完成培训；




9、随产品出厂合格证、使用说明书、装箱单齐全；



验收结论： 通过验收 不通过验收

河南创诚检测技术有限公司



2024年12月16日

审核：

批准：

编制：王悠悠

特别提醒：本报告建立在委托方、采购方提供的资料真实合法的基础上，因委托方、采购方提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。

创诚检测

专注政府采购第三方履约验收与评价